

№ п/п	Потребитель	Наименование подстанции	Наименование фидера	Способ ввода отключения	Время отключения	Очередь ограничения, МВт									
						I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X
135	Быт г. Астрахани	ПС 35 кВ Трусовская	5	ОП	до 20 мин.					1,27	1,27	1,27	1,27	1,27	1,27
136	Быт Трусовский РЭС		9		до 20 мин.					1,03	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03
137	ЗАО Док		12		до 20 мин.					0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
138	Завод им. Дзержинского		17		до 20 мин.					0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24
139	Трусовский РЭС		19		до 20 мин.					2,47	2,47	2,47	2,47	2,47	2,47
140	Завод им. Ленина		125		до 20 мин.					1,01	1,01	1,01	1,01	1,01	1,01
141	Склад АРЭС, ПТФ, мельница	ПС 220 кВ Владимировка	23	ОП	до 5 мин.					0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23
142	Быт п. Владимирка, АРЭС		26		до 5 мин.					0,64	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64
143	Ср. школа №6, быт г. Ахтубинска		28		до 5 мин.					0,76	0,76	0,76	0,76	0,76	0,76
144	Общежитие "Волга"		30		до 5 мин.					0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23
145	АЗС №330, магазины		34		до 5 мин.					0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34
146	АЗС №330, магазины		36		до 5 мин.					3,05	3,05	3,05	3,05	3,05	3,05
149	Крест.хоз-ва, чабанские точки	ПС 110 кВ Сасыколи	1	ОП	до 20 мин.					0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
150	КФХ		3		до 20 мин.					0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
151	Быт с. Сазаний угол., КФХ		15		до 20 мин.					0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06
152	с. Кочковатка		19		до 20 мин.					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
153	КФХ, чаб. точки		25		до 20 мин.					0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
154	Быт г. Астрахани	ПС 110 кВ Промстройматериалы	5	ОВБ	до 60 мин.					0,61	0,61	0,61	0,61	0,61	0,61
155	Быт г. Астрахани		6		до 60 мин.					0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44
156	База ПБРЭС		9		до 60 мин.					0,28	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28
157	Нижневол.сет.компания, база отдыха		17		до 60 мин.					0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33
158	п. Пригородный		18		до 60 мин.					0,93	0,93	0,93	0,93	0,93	0,93
159	А.Ф. Шлюмберже Лоджелко Инк		22		до 60 мин.					0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29
160	МБОУ Нарим района "СОШ №5"		25		до 60 мин.					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
161	ООО ПКФ "МД"		30		до 60 мин.					0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11
162	Чабанские точки	13	до 20 мин.					0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14		
163	Астраханское ЛПУМГ	ПС 35 кВ Прикаспийская	23	ОП	до 20 мин.					0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23
164	Астраханское ЛПУМГ		25		до 20 мин.					0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
165	Межрегиональное УГАДН		27		до 20 мин.					0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
166	КТК		29		до 20 мин.					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
167	ЗУ151 КМ 01 В - на 50%	ГПЗ РП-14		ОП	до 20 мин.					1,01	1,01	1,01	1,01	1,01	1,01
168	ОАО Русская икра	АГРЭС 121 ГРУ 6 кВ	3	ОП	до 5 мин.					0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
169	Быт г. Астрахани		10		до 5 мин.					2,26	2,26	2,26	2,26	2,26	2,26
170	ООО ПКФ Экспресс-1		12		до 5 мин.					1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02
171	АООТ АРК. ООО Август.мясокомб.		13		до 5 мин.					0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
172	ТД Рус.холод. ЗАО Астрполифарм		15		до 5 мин.					0,31	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31
173	АООТ АХК.ХЗ Болдинск.Экспресс		17		до 5 мин.					0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33
	Резервное питание:														

№ г/п	Потребитель	Наименование подстанции	Наименование фидера	Способ ввода отключения	Время отключения	Очередь ограничения, МВт										
						I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	
174	- ядерная медицина - обл.клинич.б-ца им.А.М.Ничогои - обл.клинич.психиатрич.б-ца	АГРЭС 121	ВЛ 35 кВ Кировская-1	ОП	до 5 мин.						10,55	10,55	10,55	10,55	10,55	
177	Сел.предпр.кооп.Приволжский	ПС 110 кВ Джакуевка	6	ОВБ	до 60 мин.						0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	
178	Быт Правобережного РЭС		18		до 60 мин.							0,19	0,19	0,19	0,19	0,19
179	Кирпичный з-д	ПС 110 кВ Камызяк	5	ОП	до 20 мин.						0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	
180	Кировский консервный цех		7		до 20 мин.							0,11	0,11	0,11	0,11	0,11
181	ДРСУ		8		до 20 мин.							0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
182	ферма ИП Акбулатов И.А.		22		до 20 мин.							0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
185	ООО Нижневолжс-Агро (страус ферма.)	ПС 110 кВ Старица-2	5	ОП	до 20 мин.						0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	
186	КФХ, чабанские точки	РП 10 кВ Старица	7	ОП	до 20 мин.						0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	
187	Садоводческие товарищества	ПС 35 кВ Началово	3	ОП	до 20 мин.						0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	
188	Астрахан."Облрыболовпотребсоюз"		5		до 20 мин.							0,61	0,61	0,61	0,61	0,61
189	Быт с. Началово,сад.общества		21		до 20 мин.							1,39	1,39	1,39	1,39	1,39
190	ПРЭС, п.Садовый,Солнечный		22		до 20 мин.							2,04	2,04	2,04	2,04	2,04
192	порт Оля	ПС 110 кВ Оля	4	ОП	до 20 мин.						0,00	0,00	0,00	0	0,00	
193	ФГУ "Астраханьмелиоводхоз"		6		до 20 мин.							0,03	0,03	0,03	0,0259	0,03
194	Рыболовецк.к/з имени "Чкалова"		7		до 20 мин.							0,04	0,04	0,04	0,0359	0,04
195	Быт с. Бир-Коса		11		до 20 мин.							0,33	0,33	0,33	0,3259	0,33
196	Быт с. Оля		17		до 20 мин.							0,26	0,26	0,26	0,2559	0,26
197	2U151 КМ 01 А - останов		ГПЗ РП-14			ОП	до 20 мин.						1,01	1,01	1,01	1,01
198	Крестьянские хоз-ва	ПС 110 кВ Фунтово	3	ОП	до 5 мин.							0,02	0,02	0,02	0,0163	
199	АЛПУМГ ООО"Газпромтрансгаз"		4		до 5 мин.								0,00	0,00	0,00	0,00
200	ООО "Дорожник",кфх		7		до 5 мин.								0,19	0,19	0,19	0,1863
201	Оздоровительные лагеря		13		до 5 мин.								0,11	0,11	0,11	0,11
202	Быт с. Яксатово		15		до 5 мин.								0,20	0,20	0,20	0,1963
203	Мостранстрой		16		до 5 мин.								0,00	0,00	0,00	0
204	п.Фунтово-1,5, прудовые хоз-ва		17		до 5 мин.								0,23	0,23	0,23	0,23
205	Орошаемый участок "Эрле".		23		до 5 мин.								0,00	0,00	0,00	0,00
206	Мостранстрой		37		до 5 мин.								0,00	0,00	0,00	0,00
207	ОАО "АЗХО"		4		до 60 мин.								0,00	0,00	0,00	0,00
208	ОАО "АЗХО"	7	до 60 мин.								0,00	0,00	0,00	0,00		
209	ЧП А.В.Иванченко	8	до 60 мин.								0,12	0,12	0,12	0,12		
210	Быт ЦРЭС	11	до 60 мин.								0,17	0,17	0,17	0,17		
211	ОАО "АЗХО"	13	до 60 мин.								0,12	0,12	0,12	0,12		
212	ЗАО ПКП "Теплый дом"	15	до 60 мин.								0,00	0,00	0,00	0,00		

№ п/п	Потребитель	Наименование подстанции	Наименование фидера	Способ ввода отключения	Время отключения	Очередь ограничения, МВт											
						I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X		
213	Быт ЦРЭС	ПС 110 кВ Восточная	16	ОВБ	до 60 мин.							0,12	0,12	0,12	0,12		
214	ОАО "АЗХО"		20		до 60 мин.							0,00	0,00	0,00	0,00		
215	ОАО Промтехэнерго		24		до 60 мин.							0,10	0,10	0,10	0,10		
216	База ПО ВЭС		25		до 60 мин.							0,44	0,44	0,44	0,44		
217	ИП Елиференко В.А.		30		до 60 мин.							0,03	0,03	0,03	0,03		
218	ЗАО ЦИВССМ		34		до 60 мин.							0,17	0,17	0,17	0,17		
219	ТРС ГРАНД-РИВЕР		35		до 60 мин.							0,26	0,26	0,26	0,26		
220	ЗСК Построй свой дом		38		до 60 мин.							1,07	1,07	1,07	1,07		
221	ИП Вохромова И.А.		40		до 60 мин.							0,07	0,07	0,07	0,07		
222	ООО ТК "Регион"		42		до 60 мин.							1,34	1,34	1,34	1,34		
223	ООО "ЛУКОЙЛ-Астрахморнефть"		ПС 35 кВ Нефтебаза		115	ОП	до 20 мин.							0,18	0,18	0,18	0,18
224	ООО Лукойл РПК "Астраханский"				212		до 20 мин.							0,07	0,07	0,07	0,07
225	ЗАО "ПК ЭКО+"	214		до 20 мин.								0,27	0,27	0,27	0,27		
226	Морнефтегаз	216		до 20 мин.								0,30	0,30	0,30	0,30		
227	ОАО "Газпромрегионгаз"	218		до 20 мин.								0,03	0,03	0,03	0,03		
228	ОАО "Астраханский Продукт"	312		до 20 мин.								0,04	0,04	0,04	0,04		
229	ООО Лукойл РПК "Астраханский"	313		до 20 мин.								0,36	0,36	0,36	0,36		
230	ОАО "Астраханский Продукт"	405		до 20 мин.								0,06	0,06	0,06	0,06		
231	Быт Трусовский РЭС	ПС 110 кВ Лесная Новая	204	ОВБ	до 60 мин.							0,62	0,62	0,62	0,62		
232	ЗАО "Каспийгаз"		215		до 60 мин.							0,11	0,11	0,11	0,11		
233	пром.база пер.3-й Маршанский,2		403		до 60 мин.							0,49	0,49	0,49	0,49		
234	Быт Трусовский РЭС		409		до 60 мин.							0,56	0,56	0,56	0,56		
235	ООО ССЗ им. Гужвина А.П.	ПС 35 кВ Октябрьская	2	ОВБ	до 60 мин.							0,96	0,96	0,96	0,96		
236	Правобер.филиал ФГУ УМЗ и СВ		11		до 60 мин.							0,06	0,06	0,06	0,06		
237	ФГУП СКМП Севкасп.мор.парох.		12		до 60 мин.							0,51	0,51	0,51	0,51		
238	Быт ПБРЭС,Садовод. общество		20		до 60 мин.							0,33	0,33	0,33	0,33		
239	Правобер.филиал ФГУ УМЗ и СВ		22		до 60 мин.							0,07	0,07	0,07	0,07		
240	Кировский рыбзавод	ПС 110 кВ Новинская	19	ОП	до 20 мин.							0,41	0,41	0,41	0,41		
241	Рыбол. Артель "Дельта - Плюс"		22		до 20 мин.							0,11	0,11	0,11	0,11		
242	Быт с.Станья.п.Шараповский	ПС 35 кВ Травино	17	ОП	до 20 мин.							0,06	0,06	0,06	0,06		
243	Быт с.Бударино	ПС 35 кВ Бударино	9	ДД	до 60 мин.							0,03	0,03	0,03	0,03		
244	ФГУ "Гос.опыт.О/Х" Астраханское"		11		до 60 мин.							0,03	0,03	0,03	0,03		
245	Быт с.Бударино		17		до 60 мин.							0,03	0,03	0,03	0,03		
246	Рыболовецкий колхоз "Каспий"	ПС 110 кВ Оранжевая	3	ОП	до 5 мин.							0,10	0,10	0,10	0,10		
247	Оранжев.рыбкомбинат		7		до 5 мин.							0,26	0,26	0,26	0,26		
249	ОАО "Мумринский СРЗ "	ПС 110 кВ Мумра	3	ОП	до 20 мин.							0,07	0,07	0,07	0,07		
250	ОАО "ЦС "Звездочка"		20		до 20 мин.							0,11	0,11	0,11	0,11		
251	К/х Новый путь.к/ф.х		20		до 5 мин.							0,11	0,11	0,11	0,11		

№ п/п	Потребитель	Наименование подстанции	Наименование фидера	Способ ввода отключени	Время отключения	Очередь ограничения, МВт									
						I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X
252	Гос.Предпр.Астр.геофиз.эксп-ция	ПС 110 кВ Хошеутово	5	ОВБ	до 60 мин.							0,17	0,17	0,17	0,17
253	ОТФ к-за Заря Коммунизма		13		до 60 мин.							0,03	0,03	0,03	0,03
254	Каспийск.трубопров.консорциум		19		до 60 мин.							0,04	0,04	0,04	0,04
255	КФХ	ПС 110 кВ Тамбовка	5	ОП	до 20 мин.							0,04	0,04	0,04	0,04
256	АО "Астраханьавтодор"		17		до 20 мин.							1,46	1,46	1,46	1,46
257	Турбазы, крестьян.хозяйства		21		до 20 мин.							0,09	0,09	0,09	0,09
258	к.Комсомольский СХП "Ахтубинское"	ПС 110 кВ Ахтубинская	11	ОП	до 5 мин.							0,26	0,26	0,26	0,26
258	МО "БАРАНОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ"		12	ОП	до 5 мин.							0,26	0,26	0,26	0,26
258	Быт п.Бахаревский		13	ОП	до 5 мин.							0,04	0,04	0,04	0,04
258	Южный филиал Газпромэнерго		14	ОП	до 5 мин.							0,27	0,27	0,27	0,27
258	МО "КРАСНОЯРСКИЙ РАЙОН"		16	ОП	до 5 мин.							0,10	0,10	0,10	0,10
258	"Альянс" СОК п. Топал		18	ОП	до 5 мин.							0,08	0,08	0,08	0,08
258	Департ.дорож.хоз-ва Астрах.обл		19	ОП	до 5 мин.							0,06	0,06	0,06	0,06
259	ТОО "Волжское", чабанск.точки		ПС 110 кВ Береговая	5	ОП	до 20 мин.							0,14	0,14	0,14
260	ТОО "Рассвет", чабанские точки	11		до 20 мин.								0,17	0,17	0,17	0,17
261	ООО Газпром Трансгаз Ставроп.	ПС 35 кВ Тишково	4	ДД	до 60 мин.							0,17	0,17	0,17	0,17
262	2U151 КМ 01 А - на 50%	ГПЗ РП-15		ОП	до 20 мин.							1,01	1,01	1,01	1,01
263	Чабанские точкт, КФХ	ПС 110 кВ Никольская	3	ОП	до 5 мин.								0,09	0,09	0,09
264	МУП "Никол" МО "Никольский с/с"		4		до 5 мин.								0,26	0,26	0,26
265	ООО "Спецмонтаж", чабан.точки		5		до 5 мин.								0,04	0,04	0,04
266	КФХ Будайханов, Церенов		17		до 5 мин.								0,02	0,02	0,02
267	СХК Никольский		19		до 5 мин.								0,04	0,04	0,04
268	Быт с.Никольское		23		до 5 мин.								0,04	0,04	0,04
269	ИПХ с. Косика	ПС 110 кВ Косика	5	ОП	до 20 мин.								0,13	0,13	0,13
270	КФХ, чабанские точки		19		до 20 мин.								0,14	0,14	0,14
271	Быт ЦРЭС	ПС 35кВ Временная	2	ОВБ	до 60 мин.								1,58	1,58	1,58
272	АДС "Инвест"	ПС 110 кВ Южная	103	ОВБ	до 60 мин.								0,42	0,42	0,42
273	МУП ТТУ		106		до 60 мин.								0,00	0,00	0,00
274	ООО "МЭТРО КЭШ ЭНД КЭРИ"		110		до 60 мин.								1,03	1,03	1,03
275	ФГУП "ГОЭСП-1 МВО России"		111		до 60 мин.								0,11	0,11	0,11
276	МУП ТТУ		117		до 60 мин.								0,00	0,00	0,00
277	с/т Ракета		120		до 60 мин.								0,00	0,00	0,00
278	Предприниматель Аскарлов Р.М.		127		до 60 мин.								0,21	0,21	0,21
279	Быт ЦРЭС		130		до 60 мин.								0,23	0,23	0,23
280	ООО Астраханьторгтехника		608		до 60 мин.								1,95	1,95	1,95
281	ООО "НВСК"		618		до 60 мин.								0,43	0,43	0,43
282	ООО "Овощник"		623		до 60 мин.								0,11	0,11	0,11


№ п/п	Потребитель	Наименование подстанции	Наименование фидера	Способ ввода отключени	Время отключения	Очередь ограничения, МВт										
						I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	
283	Завод ЖБК-2 ООО Стройкомпл.		629		до 60 мин.								0,09	0,09	0,09	
284	Быт с.Яндыки	ПС 110 кВ Яндыки	3	ОП	до 20 мин.								0,24	0,24	0,24	
285	Физ.лицо Абубакаров		5		до 20 мин.									0,01	0,01	0,01
286	ООО ПКК "Астрасоль"		8		до 20 мин.									0,01	0,01	0,01
287	Быт с.Яндыки		18		до 20 мин.									0,56	0,56	0,56
288	Быт с.Яндыки		19		до 20 мин.									0,02	0,02	0,02
289	"Калмэнерго"		ВЛ-Касп		до 20 мин.									0,13	0,13	0,13
290	ЕвроСибойл		ВЛ-Ул.Х.		до 20 мин.									0,16	0,16	0,16
291	Рыбное предпр."Камышовское"		ПС 110 кВ Камышово		17	ОП	до 20 мин.								0,03	0,03
292	Рыбное предпр."Камышовское"	23		до 20 мин.										0,00	0,00	0,00
293	ФГУ "Астраханмелиоводхоз"	25		до 20 мин.										0,03	0,03	0,03
294	КФХ "Искра" СПК Зеленгинский	ПС 110 кВ Новинка	15	ОВБ	до 60 мин.								0,03	0,03	0,03	
295	Колхоз "Победа"	ПС 35 кВ Марфино	3	ОП	до 20 мин.								0,00	0,00	0,00	
296	ООО "Икрянинский КЭП"	ПС 110 кВ Икряное	16	ОП	до 20 мин.								0,25	0,25	0,25	
297	Колхоз "Волга"		18		до 20 мин.									0,41	0,41	0,41
298	Птицефабрика "Бэровская"		19		до 20 мин.									0,11	0,11	0,11
299	Садовое товарищество "Радуга"		28		до 20 мин.									0,05	0,05	0,05
300	"Севкаспрыбвод"		32		до 20 мин.									0,36	0,36	0,36
301	ФГУП Каспнирх		33		до 20 мин.									0,05	0,05	0,05
302	Житненск р/з,к-з "Кр.Чулпановец"	ПС 110 кВ Труд-Фронт	3	ОП	до 20 мин.								0,21	0,21	0,21	
303	ООО "ОЛВИ-В"		9		до 20 мин.									0,33	0,33	0,33
304	"Севкаспрыбвод"		13		до 20 мин.									0,41	0,41	0,41
305	Александровский рыбозавод		22		до 20 мин.									0,07	0,07	0,07
306	Быт п.Морской	ПС 110 кВ Николо-Комаревка	7	ОВБ	до 60 мин.								0,22	0,22	0,22	
307	Волго-Каспийский СРЗ		11		до 60 мин.									0,41	0,41	0,41
308	РК ПКЗ "Дружба"		25		до 60 мин.									0,00	0,00	0,00
309	Рыболов.к-з им. "Путь Ленина"	ПС 110 кВ Увары	12	ОП	до 20 мин.								0,06	0,06	0,06	
310	ООО МП "Тепличное"	ПС 35 кВ Калиновка	1	ОВБ	до 60 мин.								0,00	0,00	0,00	
311	ООО "Выбор-фиш"		2		до 60 мин.									0,11	0,11	0,11
312	ООО "Надежда-2"		5		до 60 мин.									0,05	0,05	0,05
313	Быт г. Камызяк		7		до 60 мин.									0,31	0,31	0,31
314	ООО "Астрах. рыбный промысел"		9		до 60 мин.									0,21	0,21	0,21
315	ГУСП "Наука"	ПС 110 кВ Табола	12	ОВБ	до 60 мин.								0,03	0,03	0,03	
316	ГУСП "Наука"		19		до 60 мин.									0,03	0,03	0,03
317	Чабанские точки	ПС 110 кВ Верхний Баскунчак	5	ДД	до 60 мин.								0,00	0,00	0,00	
318	ЗУ151 КМ 11 В - на 50%	ГПЗ РП-15		ОП	до 20 мин.								1,01	1,01	1,01	
319	АТРЗ - ф.ООО ЖЕЛДОРРЕММАШ		3		до 60 мин.									0,63	0,63	

№ п/п	Потребитель	Наименование подстанции	Наименование фидера	Способ ввода отключения	Время отключения	Очередь ограничения, МВт											
						I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X		
320	МУ трамвайно троллейбусн.предпр.	ПС 110 кВ Судостроительная	5	ОВБ	до 60 мин.										0,00	0,00	
321	ООО АСПО		9		до 60 мин.											1,42	1,42
322	ОАО "Астраханский корабел"		15		до 60 мин.											1,73	1,73
323	ООО Трансэнергопром		16		до 60 мин.											0,00	0,00
324	ООО "АСПО"		20		до 60 мин.											0,02	0,02
325	Лакокрасочный з-д, РЭО ГАИ, быт		23		до 60 мин.											0,63	0,63
326	ООО АСПО		24		до 60 мин.											0,00	0,00
327	ООО ПЭП "МВМ-2"		31		до 60 мин.											0,20	0,20
328	Быт г.Астрахани		32		до 60 мин.											0,00	0,00
329	ООО Произв.Компания "Карон-Т"		34		до 60 мин.											0,00	0,00
330	Быт г.Астрахани		39		до 60 мин.											1,71	1,71
331	МУП ТТУ		42		до 60 мин.											0,00	0,00
332	ЭЛКО		48		до 60 мин.											0,32	0,32
333	Бизнес Кар Каспий,"ТОТАЛ-ОЙЛ"		50		до 60 мин.											0,69	0,69
334	ООО Астраханский гурман	ПС 35 кВ Тумак	3	ОВБ	до 60 мин.										0,05	0,05	
335	АРК Белуга	ПС 110 кВ Вододелитель	4	ОП	до 20 мин.										0,11	0,11	
336	Психоневролог. дом интернат		10		до 20 мин.											0,27	0,27
337	Севкаспрыбвод		12		до 20 мин.											0,00	0,00
338	с-з Волжский. РРС № 8		20		до 20 мин.											0,02	0,02
339	ООО Железобетон	ПС 110 кВ Стройиндустрия	11	ОП	до 20 мин.										0,00	0,00	
340	Рынок ул.Магистральная,4А		13		до 20 мин.											0,20	0,20
341	ИП Трифонов		16		до 20 мин.											0,11	0,11
342	"ДОЗ"		18		до 20 мин.											0,00	0,00
343	ПФ ФГУ Астраханмелиоводстрой		21		до 20 мин.											0,20	0,20
344	Астраханское ЛПУМГ		25		до 20 мин.											0,11	0,11
345	ООО СК "Стрелецкое"		27		до 20 мин.											0,20	0,20
347	ОГОУ"Астр.специальная школа-интерн	ПС 110 кВ Евпраксино	3	ОП	до 5 мин.										0,370	0,37	
347	Быт с. Килинчи		4		до 5 мин.											0,000	0,00
347	Быт с.Килинчи, ОУ Кара-Су		5		до 5 мин.											0,006	0,01
346	УПРАВЛЕНИЕ АСТРАХАНЬМЕЛИОВ		13		до 5 мин.											0,020	0,02
347	Быт с.Чилимный		17		до 5 мин.											0,015	0,02
347	Быт с.Килинчи		19		до 5 мин.											0,683	0,68
348	Быт с. Растопуловка	ПС 110 кВ Растопуловка	15	ДД	до 60 мин.										1,02	1,02	
349	Быт с.Растопуловка, базы отдыха.	ПС 110 кВ ВОС	7	ОП	до 5 мин.										0,77	0,77	
350	Быт п.Мирный	ПС 35 кВ Бар.Бугор	1	ОВБ	до 60 мин.										0,02	0,02	
351	с/о Незабудка	ПС 110 кВ Водозабор	14	ОП	до 5 мин.										0,03	0,03	
352	Потребительский - ПЖД		7		до 5 мин.										0,55	0,55	

№ п/п	Потребитель	Наименование подстанции	Наименование фидера	Способ ввода отключени	Время отключения	Очередь ограничения, МВт											
						I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X		
424	ФГУ "Упр. Астраханмелиоводхоз"	ПС 110 кВ Покровка	5	ОВБ	до 60 мин.											0,02	
425	ОАО "Газпромрегионгаз"		6		до 60 мин.											0,04	
426	Мясокомбинат, быт п. Ахтуба	ПС 110 кВ Ахтуба	15	ОВБ	до 60 мин.											0,00	
427	Быт с. Ленино	ПС 110 кВ Ленино	7	ОП	до 20 мин.											0,25	
428	Быт с. Промысловка		13		до 20 мин.												0,30
429	КФХ, чабанские точки		19		до 20 мин.												0,03
430	КФХ, чабанские точки		21		до 20 мин.												0,03
431	ООО "Раскаты", ООО "Итиль"	ПС 35 кВ Присельская	10	ОВБ	до 60 мин.											0,05	
432	ООО "Раскаты", ООО "Итиль"		11		до 60 мин.											0,16	
433	Крестьянские хоз-ва		16		до 60 мин.												0,04
434	ЗУ151 КМ 11 В - останов	ГПЗ РП-15		ОП	до 20 мин.											1,01	
Итого по филиалу ПАО "Россети Юг" - "Астраханьэнерго"					до 5 мин	13,00	26,74	41,74	53,39	58,74	73,25	75,52	76,02	79,77	80,11		
					от 5 до 20 мин	1,01	2,01	3,02	6,32	14,02	20,82	25,75	30,50	34,47	36,21		
					от 20 до 60 мин	0,00	0,00	0,00	0,00	2,97	3,19	11,34	18,86	28,22	39,68		
					всего	14,00	28,76	44,76	59,72	75,73	97,25	112,61	125,37	142,46	156,00		
					всего по ДУ	12,88	20,34	26,14	26,14	26,14	26,14	26,14	26,14	26,14	26,14		
в т.ч энергоузел АГРЭС					до 5 мин	0,00	1,33	12,35	12,35	12,47	26,98	26,98	26,98	26,98	26,98		
					от 5 до 20 мин	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,22	4,22	4,22	4,22	4,22		
					от 20 до 60 мин	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,58	1,58	6,92		
					всего	0,00	1,33	12,35	12,35	12,47	31,20	31,20	32,78	32,78	38,12		
					всего по ДУ	0,00	0,00	5,80	5,80	5,80	5,80	5,80	5,80	5,80	5,80		
в т.ч АГРЭС + ЦРП					до 5 мин	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	14,62	14,62	14,62	14,62	14,62		
					от 5 до 20 мин	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,22	4,22	4,22	4,22	4,22		
					от 20 до 60 мин	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,34		
					всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	18,85	18,85	18,85	18,85	24,19		
					всего по ДУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Величина потребления электрической мощности потребителей, указанная в графике, определена для условий прохождения максимума нагрузок (780 МВт) при среднесуточных температурах наружного воздуха, соответствующих температуре наиболее холодной пятидневки с обеспеченностью 0,92 (-20,5 °С).

Первый заместитель директора -
Главный инженер филиала ПАО "Россети Юг" - "Астраханьэнерго"



А.А. Мишанин