

№ п/п	Потребитель	Наименование подстанции	Наименование фидера	Способ ввода графико в ¹	Время отключения , мин	Очередь ограничения, МВт									
						I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X
35	пос.Бирюч	ПС 110 кВ Красногвардейское	ВЛ 10 кВ №05	ДУ	от 5 до 20 мин						1,02	1,02	1,02	1,02	1,02
36	пос.Бирюч, с.Засосна	ПС 110 кВ Красногвардейское	ВЛ 10 кВ №06	ДУ	от 5 до 20 мин						1,03	1,03	1,03	1,03	1,03
37	г.Новый Оскол, п.Прибрежный	ПС 110 кВ Новый Оскол	ВЛ 10 кВ №15	ДУ	от 5 до 20 мин						0,96	0,96	0,96	0,96	0,96
38	п.Уразово, с.Двулучное, Логачевка	ПС 35 кВ Уразово	ВЛ 10 №02	ДУ	от 5 до 20 мин						0,99	0,99	0,99	0,99	0,99
39	п.Чернянка	ПС 110 кВ Чернянка	ВЛ 10 кВ №05	ДУ	от 5 до 20 мин							0,87	0,87	0,87	0,87
40	п.Вейделевка	ПС 110 кВ Вейделевка	ВЛ 10 кВ №3	ДУ	от 5 до 20 мин							0,89	0,89	0,89	0,89
41	п.Пятницкое, с.Старосельцево, Осколище	ПС 35 кВ Пятницкое	ВЛ 10 кВ №3	ДУ	от 5 до 20 мин							0,96	0,96	0,96	0,96
42	п.Чернянка	ПС 110 кВ Чернянка	ВЛ 10 кВ №07	ДУ	от 5 до 20 мин							0,86	0,86	0,86	0,86
43	г.Алексеевка	ПС 110 кВ Алексеевка	ВЛ 10 кВ №4	ДУ	от 5 до 20 мин							0,42	0,42	0,42	0,42
44	г.Алексеевка	ПС 110 кВ Алексеевка	ВЛ 10 кВ №9	ДУ	от 5 до 20 мин							0,99	0,99	0,99	0,99
45	пос.Бирюч	ПС 110 кВ Красногвардейское	ВЛ 10 кВ №07	ДУ	от 5 до 20 мин							0,79	0,79	0,79	0,79
46	пос.Волоконовка	ПС 110 кВ Волоконовка	ВЛ 10 кВ №4	ДУ	от 5 до 20 мин							0,71	0,71	0,71	0,71
47	с. Шелаево, Храпово, Колыхалино, Пристиень	ПС 110 кВ Оросительная	ВЛ 10 кВ №6	ДУ	от 5 до 20 мин							0,84	0,84	0,84	0,84
48	с. Городище	ПС 35 кВ Городище	ВЛ 10кВ №4	ДУ	от 5 до 20 мин							0,75	0,75	0,75	0,75
49	п.Ровеньки,х.Клиновы	ПС 110 кВ Ровеньки	ВЛ 10 кВ №12	ДУ	от 5 до 20 мин							0,79	0,79	0,79	0,79
50	п.Уразово	ПС 35 кВ Уразово	ВЛ 10 №07	ДУ	от 5 до 20 мин							1,21	1,21	1,21	1,21
51	п. Уразово	ПС 35 кВ Уразово	ВЛ 10 №08	ДУ	от 5 до 20 мин							0,33	0,33	0,33	0,33
52	п.Ровеньки, с.Н.Серебрянка, В.Серебрянка	ПС 35 кВ Ровеньки	ВЛ-10 №1	ДУ	от 5 до 20 мин							0,75	0,75	0,75	0,75
53	пос.Ровеньки	ПС 35 кВ Ровеньки	ВЛ 10 кВ №6	ДУ	от 5 до 20 мин							0,73	0,73	0,73	0,73
54	с. Всесвятка, Лозовое, Ивановка, Мартынци, Копанки	ПС 35 кВ Всесвятка	В 10кВ Т1	ДУ	от 5 до 20 мин							0,72	0,72	0,72	0,72
55	с. Всесвятка, Еремовка, Нагорье, Ржевка, Нагольное	ПС 35 кВ Всесвятка	В 10кВ Т2	ДУ	от 5 до 20 мин							0,75	0,75	0,75	0,75
56	с.Никитовка	ПС 35 кВ Никитовка	ВЛ-10 №2	ДУ	от 5 до 20 мин							0,57	0,57	0,57	0,57
57	с Малобыково, Хуторцы	ПС 110 кВ Красногвардейское	ВЛ 10 кВ №13	ДУ	от 5 до 20 мин							0,55	0,55	0,55	0,55

№ п/п	Потребитель	Наименование подстанции	Наименование фидера	Способ ввода графика ¹	Время отключения, мин	Очередь ограничения, МВт									
						I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X
58	с.Засосна, М.Быково, Хуторцы	ПС 110 кВ Красногвардейское	ВЛ 10 кВ №12	ДУ	от 5 до 20 мин							0,60	0,60	0,60	0,60
59	с.Богословка, Лесное Уколово, Горки, Свистовка	ПС 35 кВ Свистовка	В 10 Т-1	ДУ	от 5 до 20 мин							0,65	0,65	0,65	0,65
60	п.Вейделевка, Опытное поле	ПС 35 кВ Викторополь	ВЛ 10 кВ №2	ДУ	от 5 до 20 мин							0,68	0,68	0,68	0,68
61	с.Ливенка, Валуйчик, Старокожево	ПС 35 кВ Ливенка	ВЛ-10 №8	ДУ	от 5 до 20 мин							0,75	0,75	0,75	0,75
62	с.Ольховатка, Ниновка, Беломестное	ПС 35 кВ Слоновка	ВЛ 10 кВ №08	ДУ	от 5 до 20 мин							0,67	0,67	0,67	0,67
63	с.Покровка, Успенка, Шеншиновка, Репьевка, Кр.Городище	ПС 35 кВ Покровка	В 10кВ Т1	ДУ	от 5 до 20 мин							0,72	0,72	0,72	0,72
64	с.Бершаково, Максимовка, Поповка, Шемраевка	ПС 110 кВ Максимовка	ВВ-10 1Т	ДУ	от 5 до 20 мин							0,01	0,01	0,01	0,01
65	с.Бершаково, Максимовка, Поповка, Шемраевка	ПС 110 кВ Максимовка	ВВ-10 2Т	ДУ	от 5 до 20 мин							1,24	1,24	1,24	1,24
66	г. Валуйки	ПС 110 кВ Оросительная	ВЛ 10 кВ №4	ДУ	от 5 до 20 мин							0,67	0,67	0,67	0,67
67	г. Н.Оскол, п.Прибрежный, с.Подольхи, Песчанка	ПС 110 кВ Новый Оскол	ВЛ 10 кВ №25	ДУ	от 5 до 20 мин							0,63	0,63	0,63	0,63
68	с. В.Березово, Б.Колодезь	ПС 35 кВ Б. Троица	КЛ 10 кВ №10	ДУ	от 5 до 20 мин							0,50	0,50	0,50	0,50
69	с.Камызино, Готовье, Вербное, Ураково, Хмелевое	ПС 35 кВ Камызино	ВВ-10 1Т	ДУ	от 5 до 20 мин							0,79	0,79	0,79	0,79
70	с.Круглое, Заломное, Н.Путь, Новосолдатка	ПС 35 кВ Сетище	ВЛ-10 №4	ДУ	от 5 до 20 мин							0,36	0,36	0,36	0,36
71	с.Новоуколово, Расховец, Староуколово	ПС 35 кВ Новоуколово	МВ-10 1Т	ДУ	от 5 до 20 мин							0,66	0,66	0,66	0,66
72	с.Новоуколово, Большое, Каменка	ПС 35 кВ Новоуколово	МВ-10 2Т	ДУ	от 5 до 20 мин							0,54	0,54	0,54	0,54
73	г.Алексеевка, с.Алексеевка, ЗКО ОАО	ПС 110 кВ Алексеевка	ВЛ 10 кВ №8	ДУ	от 5 до 20 мин							0,60	0,60	0,60	0,60
74	г.Алексеевка, ЗАО Агромаш, ОАО ЗКО	ПС 110 кВ Алексеевка	ВЛ 10 кВ №21	ДУ	от 5 до 20 мин							0,39	0,39	0,39	0,39
75	с.Н.Александровка, Свистовка, Пристень, Свистовка, Ладомировка,	ПС 35 кВ Н.Александровка	ВВ-10 1Т	ДУ	от 5 до 20 мин							1,03	1,03	1,03	1,03
76	с.Н.Александровка, Харьковское, Калининченково	ПС 35 кВ Н.Александровка	ВВ-10 2Т	ДУ	от 5 до 20 мин							0,24	0,24	0,24	0,24
77	п.Ровеньки, с.Лозная	ПС 35 кВ Ровеньки	ВЛ-10 №2	ДУ	от 5 до 20 мин							0,56	0,56	0,56	0,56
78	с.Ладомировка, Харьковское, Масловка	ПС 35 кВ Харьковское	ВВ-10 1Т	ДУ	от 5 до 20 мин							0,59	0,59	0,59	0,59
79	с.Оскольское, Леоновка, Голубино, Погромец	ПС 110 кВ ПТФ	ВЛ-10 №1	ДУ	от 5 до 20 мин							0,55	0,55	0,55	0,55
80	п.Пятницкое, х.Евдокимов	ПС 110 кВ Волоконовка	ВЛ 10 кВ №6	ДУ	от 5 до 20 мин							0,52	0,52	0,52	0,52

№ п/п	Потребитель	Наименование подстанции	Наименование фидера	Способ ввода графика ¹	Время отключения, мин	Очередь ограничения, МВт									
						I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X
81	с.Беломестное, Песчанка, Таволжанка, Макешкино, Слоновка	ПС 35 кВ Слоновка	ВЛ 10 кВ №04	ДУ	от 5 до 20 мин								0,52	0,52	0,52
82	с.Варваровка, Осадчес, Геращенково, Советское, Николаевка	ПС 35 кВ Варваровка	ВЛ-10 №4	ДУ	от 5 до 20 мин								0,52	0,52	0,52
83	с.Сорокино, Казацкое, Малобыково	ПС 110 кВ Верхняя Покровка	ВЛ 10 кВ №11	ДУ	от 5 до 20 мин								0,66	0,66	0,66
84	с.М.Троица, Волоотово, Александровка	ПС 35 кВ М. Троица	МВ-10 2Т	ДУ	от 5 до 20 мин								0,60	0,60	0,60
85	с.М.Троица, Хитрово, Андреевка	ПС 35 кВ М. Троица	МВ-10 1Т	ДУ	от 5 до 20 мин								0,32	0,32	0,32
86	с.В.Лубянки, С.Лубянки, Н.Лубянки, Ютановка	ПС 35 кВ В.Лубянки	ВЛ 10 кВ №4	ДУ	от 5 до 20 мин								0,50	0,50	0,50
87	с.Николаевка, Ровны	ПС 35 кВ Николаевка	ВВ-10 1Т	ДУ	от 5 до 20 мин								0,48	0,48	0,48
88	с.Казинка, Посохово, Колпаково, Тулянка, Аркатово, Гладково	ПС 35 кВ Казинка	ВЛ 10 №04	ДУ	от 5 до 20 мин								0,50	0,50	
89	с.Солоти	ПС 110 кВ Ватугинская	КЛ 10 кВ №3	ДУ	от 5 до 20 мин								0,47	0,47	
90	с.1е Цепляево, Сурково, Знаменка	ПС 35 кВ Белянка	ВЛ 10 кВ №3	ДУ	от 5 до 20 мин								0,52	0,52	
91	с.Нижняя Покровка, Казацкое, Стрелецкое, Верхняя Покровка	ПС 110 кВ Верхняя Покровка	ВЛ 10 кВ №2	ДУ	от 5 до 20 мин								0,48	0,48	
92	п.Чернянка, с.Кр.Остров, Р.Халань, Ковылино, Прилепы, Водяное	ПС 110 кВ Чернянка	ВЛ 10 кВ №19	ДУ	от 5 до 20 мин								0,71	0,71	
93	с.Лозное, Тростянец	ПС 35 кВ Прилепы	ВВ-10 1Т	ДУ	от 5 до 20 мин								0,64	0,64	
94	с.В.Кузькино, Н.Кузькино	ПС 35 кВ Прилепы	ВВ-10 2Т	ДУ	от 5 до 20 мин								0,05	0,05	
95	с.Ст.Безгинка, Б.Ивановка, М.Ивановка, Калиновка	ПС 35 кВ Б.Ивановка	ВВ-10 1Т	ДУ	от 5 до 20 мин								0,64	0,64	
96	с.Боровое, Лягушевка, Никольское, Семеновка	ПС 35 кВ Б.Ивановка	ВВ-10 2Т	ДУ	от 5 до 20 мин								0,28	0,28	
97	с. Бр.Липяги, Нехаевка	ПС 110 кВ Вейделевка	ВЛ 10 кВ №6	ДУ	от 5 до 20 мин								0,43	0,43	
98	г.Алексеевка, с.Ильинка	ПС 110 кВ Алексеевка	ВЛ 10 кВ №20	ДУ	от 5 до 20 мин								0,47	0,47	
99	с. Станичное, Куприяново, Камышевато, Зварыкино, Хрещатое	ПС 35 кВ Камышевато	ВВ-10 1Т	ДУ	от 5 до 20 мин								0,55	0,55	
100	с. Станичное, Куприяново, Камышевато, Зварыкино, Хрещатое	ПС 35 кВ Камышевато	ВВ-10 2Т	ДУ	от 5 до 20 мин								0,49	0,49	
101	с.Волчьа Александровка, Новоалександровка	ПС 35 кВ Шаховка	ВЛ 10 №01	ДУ	от 5 до 20 мин								0,40	0,40	
102	г.Алексеевка, с.Сороштаново, Меньяйлово, Школьное	ПС 110 кВ Алексеевка	ВЛ 10 кВ №22	ДУ	от 5 до 20 мин								0,43	0,43	
103	г.Алексеевка, с.Кушино, Орлово, Гезово, Хлевище	ПС 35 кВ Кушино	ВВ-10 1Т	ДУ	от 5 до 20 мин								0,44	0,44	

№ п/п	Потребитель	Наименование подстанции	Наименование фидера	Способ ввода графико в ¹	Время отключения , мин	Очередь ограничения, МВт										
						I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	
104	с.Варваровка, Ковалево, Белозерово, Гарбузово	ПС 35 кВ Варваровка	ВЛ-10 №2	ДУ	от 5 до 20 мин										0,40	0,40
105	с. Яблоново	ПС 35 кВ Яблоново	ВЛ-10 №3	ДУ	от 5 до 20 мин										0,36	0,36
106	с. К. Пахарь, Малиново	ПС 35 кВ Шаховка	ВЛ 10 №05	ДУ	от 5 до 20 мин										0,36	0,36
107	п.Волоконовка, с.Новорождественка, Староивановка	ПС 110 кВ Волоконовка	ВЛ 10 кВ №2	ДУ	от 5 до 20 мин										0,37	0,37
108	с.Большебыково, Прудное, Уточка	ПС 35 кВ Уточка	ВВ-10 1Т	ДУ	от 5 до 20 мин										0,65	0,65
109	с.Прилепы, Марьевка, Солдатка, Бабино	ПС 35 кВ Уточка	ВВ-10 2Т	ДУ	от 5 до 20 мин										0,16	0,16
110	п.Чернянка, с. Ездочное, Холки	ПС 110 кВ Чернянка	ВЛ 10 кВ №03	ДУ	от 5 до 20 мин										0,43	0,43
111	с.Белянка	ПС 35 кВ Белянка	КЛ 10 кВ №8	ДУ	от 5 до 20 мин										0,35	0,35
112	п.Ровеньки, с.Нагольное, Клименково	ПС 110 кВ Ровеньки	ВЛ 10 кВ №4	ДУ	от 5 до 20 мин										0,41	0,41
113	с.Знаменка, Тогобиевка, Кукуевка, Долгое, Жердевка, Дубровки,	ПС 35 кВ Уразово	ВЛ 10 №01	ДУ	от 5 до 20 мин										0,39	0,39
114	п. Волоконовка, с.Чапельное, Афоневка	ПС 35 кВ Афанасьевка	ВЛ 10 кВ №04	ДУ	от 5 до 20 мин										0,38	0,38
115	с.Медвежье, Лубяное, Становое, Баклановка, Малотроицкое.	ПС 35 кВ Лубяное	ВВ-10 1Т	ДУ	от 5 до 20 мин										0,36	0,36
116	с.Новоречье, Ларисовка, Поздняковка, Шляховое, Волотово	ПС 35 кВ Лубяное	ВВ-10 2Т	ДУ	от 5 до 20 мин										0,33	0,33
117	г.Алексеевка, с. Матрено-гезово	ПС 110 кВ Алексеевка	ВЛ 10 кВ №2	ДУ	от 5 до 20 мин										0,36	0,36
118	п.Чернянка	ПС 110 кВ Чернянка	ВЛ 10 кВ №33	ДУ	от 5 до 20 мин										0,28	0,28
119	с.Верхососна, Остроухово, Завальское	ПС 35 кВ Красное	ВЛ-10 №5	ДУ	от 5 до 20 мин										0,36	0,36
120	г.Новый Оскол	ПС 110 кВ Новый Оскол	ВЛ 10 кВ №5	ДУ	от 5 до 20 мин										0,33	0,33
121	с.Казинка	ПС 35 кВ Казинка	ВЛ 10 №03	ДУ	от 5 до 20 мин										0,35	0,35
122	с. Свистовка, Ясены	ПС 110 кВ Айдар	ВЛ 10 кВ №6	ДУ	от 5 до 20 мин										0,39	0,39
123	с.Ярское, Барсук, Немцево	ПС 35 кВ Ярское	ВВ-10 1Т	ДУ	от 5 до 20 мин										0,50	0,50
124	с.Остаповка, Богдановка, Васильевка	ПС 35 кВ Ярское	ВВ-10 2Т	ДУ	от 5 до 20 мин										0,13	0,13
125	с Первое Цепляево, с Червона Дибровка, Авиловка	ПС 35 кВ Б. Троица	КЛ 10 кВ №01	ДУ	от 5 до 20 мин										0,35	0,35
126	п.Чернянка, Агрофирма Горби-Инвест ООО	ПС 110 кВ Чернянка	ВЛ 10 кВ 01	ДУ	от 5 до 20 мин										0,33	0,33

№ п/п	Потребитель	Наименование подстанции	Наименование фидера	Способ ввода графика ¹	Время отключения, мин	Очередь ограничения, МВт										
						I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	
127	с. Заольхи, Нечаевка, Краснояружская зерновая компания ЗАО	ПС 110 кВ Новый Оскол	ВЛ 10 кВ №29	ДУ	от 5 до 20 мин										0,33	0,33
128	с.Грачевка, Кулевка, Шараповка, Нечаевка	ПС 110 кВ Новый Оскол	ВЛ 10 кВ №35	ДУ	от 5 до 20 мин										0,32	0,32
129	с.Шведуновка, Соболевка	ПС 35 кВ Уразово	ВЛ 10 №03	ДУ	от 5 до 20 мин										0,33	0,33
130	с Артельное, Белый Колодезь, Стрелица-Первая, Булановка	ПС 35 кВ Артельное	ВВ-10 1Т	ДУ	от 5 до 20 мин										0,40	0,40
131	с Артельное, Белый Колодезь, Стрелица-Первая, Булановка	ПС 35 кВ Артельное	ВВ-10 2Т	ДУ	от 5 до 20 мин										0,11	0,11
132	с Алейниково, Новоселовка	ПС 35 кВ Варваровка	ВЛ-10 №5	ДУ	от 5 до 20 мин										0,25	0,25
133	с.Дальнее, Конотоповка, Долгаловка, Герасимовка	ПС 35 кВ С-з Уразовский	ВВ-10 1Т	ДУ	от 5 до 20 мин										0,35	0,35
134	с. Ливека, Фощеватое	ПС 35 кВ Ливенка	ВЛ-10 №5	ДУ	от 5 до 20 мин										0,29	0,29
135	с.Казинка, Ситнянка, Орехово	ПС 35 кВ Казинка	ВЛ 10 №05	ДУ	от 5 до 20 мин										0,30	0,30
136	с.Закутское, Кубраки, Б.Плес	ПС 35 кВ Б.Плес	ВВ-10 1Т	ДУ	от 5 до 20 мин										0,47	0,47
137	с.Закутское, Кубраки, Б.Плес	ПС 35 кВ Б.Плес	ВВ-10 2Т	ДУ	от 5 до 20 мин										0,07	0,07
138	с.Борисовка, Коновалово, Погромец	ПС 35 кВ Борисовка	ВВ-10 1Т	ДУ	от 5 до 20 мин										0,33	0,33
139	с.Самарино,Борисовка.	ПС 35 кВ Никитовка	ВЛ-10 №7	ДУ	от 5 до 20 мин										0,29	0,29
140	с. Яблоново, Хмелевое, Бубново, Русь-молоко ООО	ПС 35 кВ Яблоново	ВЛ-10 №2	ДУ	от 5 до 20 мин										0,27	0,27
141	с. Самарино, Самаринское ОАО	ПС 35 кВ Никитовка	ВЛ-10 №4	ДУ	от 5 до 20 мин										0,26	0,26
142	с. Б.Яруга, Шараповка	ПС 110 кВ Новый Оскол	ВЛ 10 кВ №19	ДУ	от 5 до 20 мин										0,25	0,25
143	г.Валуйки	ПС 110 кВ Оросительная	ВЛ 10 кВ №5	ДУ	от 5 до 20 мин										0,28	0,28
144	г. Н.Оскол	ПС 110 кВ Новый Оскол	ВЛ 10 кВ №1	ДУ	от 5 до 20 мин										0,29	0,29
145	с. Мухоудеровка	ПС 35 кВ М. Удеровка	ВЛ 10 №03	ДУ	от 5 до 20 мин										0,27	0,27
146	с.Веселое	ПС 35 кВ Красное	ВЛ-10 №6	ДУ	от 5 до 20 мин										0,22	0,22
147	пос.Ольминского	ПС 110 кВ Алексеевка	ВЛ 10 кВ №1	ДУ	от 5 до 20 мин										0,24	0,24
148	с. Фощеватово, с. Пузино, Подлес, Русагро-Заречье ООО	ПС 35 кВ Фощеватово	ВЛ 10 №03	ДУ	от 5 до 20 мин										0,22	0,22
149	с. Ездочное, Русагро-Инвест ООО, Русагро-Молоко ООО	ПС 110 кВ Чернянка	ВЛ 10 кВ 09	ДУ	от 5 до 20 мин										0,22	0,22

№ п/п	Потребитель	Наименование подстанции	Наименование фидера	Способ ввода графика ¹	Время отключения, мин	Очередь ограничения, МВт										
						I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	
150	с. Копанец, х. Шкуропатов	ПС 35 кВ Алейниково	ВЛ 10 кВ №04	ДУ	от 5 до 20 мин										0,21	0,21
151	п.Ровеньки	ПС 110 кВ Ровеньки	ВЛ 10 кВ №5	ДУ	от 5 до 20 мин										0,21	0,21
152	с.В.Покровка, Черменевка, М.Алексеевка	ПС 110 кВ Верхняя Покровка	ВЛ 10 кВ №4	ДУ	от 5 до 20 мин										0,28	0,28
153	г. Алексеевка	ПС 110 кВ Алексеевка	ВЛ 10 кВ №19	ДУ	от 5 до 20 мин										0,24	0,24
154	с.Подгорное, Ивановка	ПС 35 кВ Мандрово	ВЛ 10 кВ №1	ДУ	от 5 до 20 мин										0,23	0,23
155	с.В.Покровка, Н.Покровка, Прудки	ПС 110 кВ Верхняя Покровка	ВЛ 10 кВ №1	ДУ	от 5 до 20 мин										0,25	0,25
156	с.Старцево, Борки	ПС 35 кВ Казинка	ВЛ 10 №07	ДУ	от 5 до 20 мин										0,24	0,24
157	с.Н.Хуторное, п.Николаевский, с.Горовое	ПС 35 кВ Новохуторное	В 10кВ Т1	ДУ	от 5 до 20 мин										0,26	0,26
158	с.Н.Хуторное, п.Николаевский	ПС 35 кВ Новохуторное	В 10кВ Т2	ДУ	от 5 до 20 мин										0,16	0,16
159	с.Анновка, Татьянавка	ПС 35 кВ Анновка	ВЛ-10 кВ №5	ДУ	от 5 до 20 мин										0,23	0,23
160	П.Вейделевка	ПС 110 кВ Вейделевка	ВЛ 10 кВ №7	ДУ	от 5 до 20 мин										0,23	0,23
161	с. Раздорное, Гредяхино	ПС 35 кВ Раздорное	ВЛ 10 кВ №06	ДУ	от 5 до 20 мин										0,24	0,24
162	п.Уразово, с.Сухарево	ПС 35 кВ Уразово	ВЛ 10 №05	ДУ	от 5 до 20 мин										0,20	0,20
163	Промышленный парк Волоконовский ООО	ПС 110 кВ Волоконовка	ВЛ 10 кВ №03	ДУ	от 5 до 20 мин										0,17	0,17
164	П.Вейделевка, с.Б.Липяги	ПС 110 кВ Вейделевка	ВЛ 10 кВ №1	ДУ	от 5 до 20 мин										0,20	0,20
165	с. Айдар, РУС-Агро-Айдар ЗАО	ПС 110 кВ Айдар	ВЛ 10 кВ №4	ДУ	от 5 до 20 мин										0,22	0,22
166	п.Викторополь, с.Солонцы	ПС 35 кВ Викторополь	ВЛ 10 кВ №5	ДУ	от 5 до 20 мин										0,23	0,23
167	с. Никитовка, Самаринское ОАО	ПС 35 кВ Никитовка	ВЛ-10 №6	ДУ	от 5 до 20 мин										0,16	0,16
168	с. Принцевка, Хохлово, Пески	ПС 35 кВ Принцевка	ВЛ 10 кВ №3	ДУ	от 5 до 20 мин										0,24	0,24
169	с. Казначеевка, Бирюч, Дубровка, Ст.Хутор, Вериговка, Бутырки	ПС 35 кВ Казинка	ВЛ 10 №09	ДУ	от 5 до 20 мин										0,14	0,14
170	с.Борки, Карабаново, Новопетровка	ПС 35 кВ Казинка	ВЛ 10 №08	ДУ	от 5 до 20 мин										0,26	0,26
171	с. Шеласво	ПС 35 кВ Уразово	ВЛ 10 №06	ДУ	от 5 до 20 мин										0,21	0,21
172	с. Принцевка, Гладково, Поминово	ПС 35 кВ Принцевка	ВЛ 10 кВ №2	ДУ	от 5 до 20 мин										0,19	0,19

№ п/п	Потребитель	Наименование подстанции	Наименование фидера	Способ ввода графика ¹	Время отключения, мин	Очередь ограничения, МВт									
						I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X
259	г. Старый Оскол	ПС 110 кВ Пушкарная	КЛ 10 кВ №48	ДУ	до 5 мин				1,80	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80
260	г. Старый Оскол, м-н Конева, Боше ЗАО	ПС 110 кВ Пушкарная	КЛ 10 кВ №50	ДУ	до 5 мин				1,81	1,81	1,81	1,81	1,81	1,81	1,81
261	г. Старый Оскол, м-н Конева, Боше ЗАО	ПС 110 кВ Пушкарная	КЛ 10 кВ №21	ДУ	до 5 мин				1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02
262	г. Губкин	ПС 35 кВ Журавлики	КЛ 6 кВ №22	ДУ	до 5 мин				1,16	1,16	1,16	1,16	1,16	1,16	1,16
263	г. Старый Оскол	ПС 35 кВ Старый Оскол-2	КЛ-6 №11	ДУ	до 5 мин				1,04	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04
264	г. Старый Оскол	ПС 110 кВ Казацкие Бугры	КЛ 6 кВ 11	ДУ	от 5 до 20 мин						0,91	0,91	0,91	0,91	0,91
265	г. Старый Оскол	ПС 110 кВ Казацкие Бугры	КЛ 6 кВ 47	ДУ	от 5 до 20 мин						1,22	1,22	1,22	1,22	1,22
266	с. Б. Дворы, Юшково, Кондаурово	ПС 35 кВ Б. Дворы	ВВ-10 кВ 1Т	ДУ	от 5 до 20 мин						1,50	1,50	1,50	1,50	1,50
267	с. Б. Дворы, Сергеевка, Богословка	ПС 35 кВ Б. Дворы	ВВ-10 кВ 2Т	ДУ	от 5 до 20 мин						0,65	0,65	0,65	0,65	0,65
268	с. Сапрыкино, Копцево	ПС 35 кВ Сапрыкино	МВ-10 1Т	ДУ	от 5 до 20 мин						0,14	0,14	0,14	0,14	0,14
269	с. Успенка, Малаховка, Бабанинка	ПС 35 кВ Сапрыкино	МВ-10 2Т	ДУ	от 5 до 20 мин						0,19	0,19	0,19	0,19	0,19
270	с. Федосеевка, Каплино	ПС 35 кВ Федосеевка	В 6 кВ Т1	ДУ	от 5 до 20 мин						0,94	0,94	0,94	0,94	0,94
271	с. Федосеевка, Каплино	ПС 35 кВ Федосеевка	В 6 кВ Т2	ДУ	от 5 до 20 мин						1,07	1,07	1,07	1,07	1,07
272	г. Старый Оскол	ПС 35 кВ Привокзальная	ВЛ-6 №2	ДУ	от 5 до 20 мин						0,97	0,97	0,97	0,97	0,97
273	с. Долгое, Заломное, Аверино, Осколец, Петровка	ПС 35 кВ В. Дубрава	В 10 Т-2	ДУ	от 5 до 20 мин						0,94	0,94	0,94	0,94	0,94
274	г. Ст. Оскол, мкр. Молодогвардеец, Веселое	ПС 110 кВ Казацкие Бугры	КЛ 6 кВ 17	ДУ	от 5 до 20 мин						1,30	1,30	1,30	1,30	1,30
275	г. Ст. Оскол, мкр. Молодогвардеец, Веселое	ПС 110 кВ Казацкие Бугры	КЛ 6 кВ 55	ДУ	от 5 до 20 мин						0,72	0,72	0,72	0,72	0,72
276	с. Песчанка, Новопесчанское ОАО, Песчанский ЗСКД ООО	ПС 35 кВ Казацкая	ВВ-6 2Т	ДУ	от 5 до 20 мин						0,92	0,92	0,92	0,92	0,92
277	г. Старый Оскол, Кондитерская фабрика	ПС 35 кВ Старый Оскол-2	КЛ-6 №7	ДУ	от 5 до 20 мин						1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
278	с. Каменьки, Бор. Ампилровка, Незнамово	ПС 110 кВ Пушкарная	КЛ 10 кВ №15	ДУ	от 5 до 20 мин						0,91	0,91	0,91	0,91	0,91
279	г. Ст. Оскол, м-н Интернациональный	ПС 110 кВ Старый Оскол-1	КЛ 6 кВ №21	ДУ	от 5 до 20 мин						0,83	0,83	0,83	0,83	0,83

№ п/п	Потребитель	Наименование подстанции	Наименование фидера	Способ ввода графика ¹	Время отключения, мин	Очередь ограничения, МВт									
						I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X
280	г. Ст.Оскол, м-н Приборостроитель	ПС 110 кВ Старый Оскол-1	КЛ 6 кВ №42	ДУ	от 5 до 20 мин							1,06	1,06	1,06	1,06
281	г. Ст.Оскол, м-н Приборостроитель, Горняк	ПС 110 кВ Старый Оскол-1	КЛ 6 кВ №25	ДУ	от 5 до 20 мин							0,68	0,68	0,68	0,68
282	г. Ст.Оскол, с. Лапыгино, Курское, Набокино	ПС 110 кВ Центральная	КЛ 10 кВ №33	ДУ	от 5 до 20 мин							0,74	0,74	0,74	0,74
283	г. Губкин	ПС 35 кВ Журавлики	КЛ 6 кВ 03	ДУ	от 5 до 20 мин							0,84	0,84	0,84	0,84
284	г. Старый Оскол м-н Лебединец	ПС 110 кВ Старый Оскол-1	КЛ 6 кВ №27	ДУ	от 5 до 20 мин							0,67	0,67	0,67	0,67
285	г. Старый Оскол м-н Лебединец, Парковый	ПС 110 кВ Старый Оскол-1	КЛ 6 кВ №11	ДУ	от 5 до 20 мин							0,96	0,96	0,96	0,96
286	г. Губкин	ПС 35 кВ Журавлики	КЛ 6 кВ 10	ДУ	от 5 до 20 мин							0,78	0,78	0,78	0,78
287	г. Ст.Оскол, м-н Интернациональный	ПС 110 кВ Старый Оскол-1	КЛ 6 кВ №9	ДУ	от 5 до 20 мин							0,69	0,69	0,69	0,69
288	г. Губкин	ПС 35 кВ Северная	КЛ 6 кВ №20	ДУ	от 5 до 20 мин							0,77	0,77	0,77	0,77
289	г. Ст.Оскол, м-н Студенческий	ПС 110 кВ Старый Оскол-1	КЛ 6 кВ №35	ДУ	от 5 до 20 мин							0,75	0,75	0,75	0,75
290	г. Ст.Оскол, м-н Студенческий	ПС 110 кВ Старый Оскол-1	КЛ 6 кВ №15	ДУ	от 5 до 20 мин							0,73	0,73	0,73	0,73
291	с.Обуховка	ПС 110 кВ Обуховская	В 10 кВ 1Т-1	ДУ	от 5 до 20 мин							0,50	0,50	0,50	0,50
292	с.Готовье, Бабанинка	ПС 110 кВ Обуховская	В 10 кВ 1Т-3	ДУ	от 5 до 20 мин							0,55	0,55	0,55	0,55
293	с.Обуховка	ПС 110 кВ Обуховская	В 10 кВ 2Т-2	ДУ	от 5 до 20 мин							1,22	1,22	1,22	1,22
294	с.Готовье	ПС 110 кВ Обуховская	В 10 кВ 2Т-4	ДУ	от 5 до 20 мин							0,42	0,42	0,42	0,42
295	г. Ст.оскол, ИЖС Дубрава, Автосоюз ООО	ПС 110 кВ Центральная	КЛ 10 кВ №37	ДУ	от 5 до 20 мин							0,80	0,80	0,80	0,80
296	г. Ст.оскол, ИЖС Дубрава, Автосоюз ООО	ПС 110 кВ Центральная	КЛ 10 кВ №44	ДУ	от 5 до 20 мин							0,77	0,77	0,77	0,77
297	г. Старый Оскол	ПС 110 кВ Казацкие Бугры	КЛ 6 кВ 07	ДУ	от 5 до 20 мин							0,67	0,67	0,67	0,67
298	г. Ст.Оскол, мкр. Набережный, Звездный, Юность	ПС 110 кВ Казацкие Бугры	КЛ 6 кВ 45	ДУ	от 5 до 20 мин							0,76	0,76	0,76	0,76
299	г. Губкин	ПС 110 кВ Журавлики	КЛ-6 кВ №104	ДУ	от 5 до 20 мин							0,74	0,74	0,74	0,74
300	г. Старый Оскол	ПС 35 кВ Привокзальная	ВЛ-6 №1	ДУ	от 5 до 20 мин							0,67	0,67	0,67	0,67

№ п/п	Потребитель	Наименование подстанции	Наименование фидера	Способ ввода графика ¹	Время отключения, мин	Очередь ограничения, МВт									
						I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X
301	г. Губкин	ПС 35 кВ Журавлики	КЛ 6 кВ 04	ДУ	от 5 до 20 мин								0,72	0,72	0,72
302	г. Старый Оскол	ПС 35 кВ Привокзальная	КЛ-6 №19	ДУ	от 5 до 20 мин								0,58	0,58	0,58
303	с. Маришкин сад, Воротниково, Дубрава, Лесная Поляна	ПС 110 кВ Пушкарная	КЛ 10 кВ №45	ДУ	от 5 до 20 мин								0,60	0,60	0,60
304	с. Шаталовка, Владимировка	ПС 35 кВ Шаталовка	МВ-10 1Т	ДУ	от 5 до 20 мин								0,98	0,98	0,98
305	с.Шаталовка, Знаменка, Потудань	ПС 35 кВ Шаталовка	МВ-10 2Т	ДУ	от 5 до 20 мин								0,21	0,21	0,21
306	г.Старый Оскол	ПС 35 кВ Старый Оскол-2	КЛ-6 №12	ДУ	от 5 до 20 мин								0,60	0,60	0,60
307	с.Архангельское	ПС 110 кВ Архангельское	ВЛ 10 кВ №4	ДУ	от 5 до 20 мин								0,57	0,57	0,57
308	с.Д.Поляна, Окольное, Николаевка, Русагро-Инвест ООО	ПС 110 кВ Голофеевка	ВЛ 10 кВ №1	ДУ	от 5 до 20 мин								0,55	0,55	0,55
309	г. Губкин м-н Журавлики	ПС 35 кВ Ледовая	КЛ-6 №5	ДУ	от 5 до 20 мин								0,20	0,20	0,20
310	г. Губкин м-н Журавлики	ПС 35 кВ Ледовая	КЛ-6 №10	ДУ	от 5 до 20 мин								0,95	0,95	0,95
311	с. Монаково, Прокудино, Долгая Поляна	ПС 110 кВ Долгая Поляна	В 10 кВ Т1	ДУ	от 5 до 20 мин									0,20	0,20
312	г. Губкин	ПС 110 кВ Журавлики	КЛ-6 кВ №105	ДУ	от 5 до 20 мин									0,17	0,17
313	г. Губкин	ПС 110 кВ Журавлики	КЛ-6 кВ №106	ДУ	от 5 до 20 мин									0,34	0,34
314	г. Губкин, с. Аверино	ПС 110 кВ Журавлики	КЛ-6 кВ №210	ДУ	от 5 до 20 мин									0,27	0,27
315	г. Губкин	ПС 110 кВ Журавлики	КЛ-6 кВ №212	ДУ	от 5 до 20 мин									0,18	0,18
316	г. Старый Оскол	ПС 110 кВ Казацкие Бугры	КЛ 6 кВ 03	ДУ	от 5 до 20 мин									0,14	0,14
317	г. Старый Оскол	ПС 110 кВ Очистные	КЛ 6 кВ №13	ДУ	от 5 до 20 мин									0,58	0,58
318	г. Старый Оскол	ПС 110 кВ Очистные	КЛ 6 кВ №22	ДУ	от 5 до 20 мин									0,52	0,52
319	с.Незнамомо, Бор Ампиловка	ПС 110 кВ Очистные	КЛ 6 кВ №8	ДУ	от 5 до 20 мин									0,58	0,58
320	с. Солдатское	ПС 35 кВ Городище	ВЛ-10 №1	ДУ	от 5 до 20 мин									0,30	0,30
321	с. Терновое, Дмитриевка, Солдатское	ПС 35 кВ Городище	ВЛ-10 №2	ДУ	от 5 до 20 мин									0,33	0,33

№ п/п	Потребитель	Наименование подстанции	Наименование фидера	Способ ввода графика ¹	Время отключения, мин	Очередь ограничения, МВт										
						I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	
322	с.Городище	ПС 35 кВ Городище	ВЛ-10 №3	ДУ	от 5 до 20 мин										0,27	0,27
323	г. Губкин	ПС 35 кВ Журавлики	КЛ 6 кВ №08	ДУ	от 5 до 20 мин										0,17	0,17
324	г. Губкин	ПС 35 кВ Журавлики	КЛ 6 кВ №14	ДУ	от 5 до 20 мин										0,84	0,84
325	г. Губкин, Дворец спорта Кристалл МБУ	ПС 35 кВ Журавлики	КЛ 6 кВ №19	ДУ	от 5 до 20 мин										0,82	0,82
326	г. Губкин	ПС 35 кВ Журавлики	КЛ 6 кВ №21	ДУ	от 5 до 20 мин										0,16	0,16
327	с. Казацкая Степь, СП Губкинагрохолдинг ОАО, Троицкое	ПС 35 кВ Западная	КЛ 6 кВ 26	ДУ	от 5 до 20 мин										0,11	0,11
328	п. Троицкий, Троицкое ЗАО	ПС 35 кВ Западная	КЛ 6 кВ 27	ДУ	от 5 до 20 мин										0,24	0,24
329	п. Троицкий, Троицкое ЗАО	ПС 35 кВ Западная	КЛ 6 кВ 34	ДУ	от 5 до 20 мин										0,14	0,14
330	с. Загорное, Меловое	ПС 35 кВ Истобное	ВЛ 10 кВ №06	ДУ	от 5 до 20 мин										0,13	0,13
331	г. Губкин, Дворец спорта Кристалл МБУ	ПС 35 кВ Ледовая	КЛ-6 №11	ДУ	от 5 до 20 мин										0,15	0,15
332	г. Губкин, Дворец спорта Кристалл МБУ	ПС 35 кВ Ледовая	КЛ-6 №6	ДУ	от 5 до 20 мин										0,01	0,01
333	г.Губкин	ПС 35 кВ Северная	КЛ 6 кВ №07	ДУ	от 5 до 20 мин										0,51	0,51
334	г.Губкин	ПС 35 кВ Северная	КЛ 6 кВ №08	ДУ	от 5 до 20 мин										0,17	0,17
335	г.Губкин	ПС 35 кВ Северная	КЛ 6 кВ №09	ДУ	от 5 до 20 мин										0,58	0,58
336	г.Губкин	ПС 35 кВ Северная	КЛ 6 кВ №10	ДУ	от 5 до 20 мин										0,18	0,18
337	г.Губкин	ПС 35 кВ Северная	КЛ 6 кВ №12	ДУ	от 5 до 20 мин										0,86	0,86
338	с. Котеневка, В.Чуфичево, Куба, Соковое	ПС 110 кВ Старый Оскол-1	КЛ 6 кВ №3	ДУ	от 5 до 20 мин										0,53	0,53
339	г. Старый Оскол	ПС 110 кВ Казацкие Бугры	КЛ 10 кВ 38	ДУ	от 5 до 20 мин										0,24	0,24
340	г. Старый Оскол	ПС 110 кВ Казацкие Бугры	КЛ 10 кВ 10	ДУ	от 5 до 20 мин										0,74	0,74
341	с. Ивановка, Казачек	ПС 110 кВ Голофеевка	ВЛ 10 кВ №2	ДУ	от 5 до 20 мин										0,46	0,46
342	г.Старый Оскол	ПС 35 кВ Старый Оскол-2	КЛ-6 №15	ДУ	от 5 до 20 мин										0,51	0,51

№ п/п	Потребитель	Наименование подстанции	Наименование фидера	Способ ввода графика ¹	Время отключения, мин	Очередь ограничения, МВт										
						I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	
343	г. Губкин	ПС 110 кВ Журавлики	КЛ-6 кВ №111	ДУ	от 5 до 20 мин										0,53	0,53
344	с.Городище, Крутое	ПС 35 кВ Городище	ВЛ 10 кВ №7	ДУ	от 5 до 20 мин										0,44	0,44
345	п.Троицкий, х. Михайлов	ПС 35 кВ Западная	ВЛ 6 кВ 01	ДУ	от 5 до 20 мин										0,33	0,33
346	с.Т.Колодец, х. Осинов	ПС 110 кВ Журавлики	КЛ-6 кВ №107	ДУ	от 5 до 20 мин										0,57	0,57
347	г. Старый Оскол, мкр. Углы	ПС 110 кВ Промышленная	КЛ 10 кВ №18	ДУ	от 5 до 20 мин										0,22	0,22
348	г. Старый Оскол, мкр. Углы	ПС 110 кВ Промышленная	КЛ 10 кВ №41	ДУ	от 5 до 20 мин										0,60	0,60
349	г.Ст.Оскол, м-н Рудничный	ПС 110 кВ Старый Оскол-1	КЛ 6 кВ №44	ДУ	от 5 до 20 мин										0,34	0,34
350	г.Ст.Оскол, м-н Рудничный	ПС 110 кВ Старый Оскол-1	КЛ 6 кВ №19	ДУ	от 5 до 20 мин										0,52	0,52
351	с. Песчанка, Новопесчанское ОАО, Пес	ПС 110 кВ Казацкие Бугры	КЛ 6 кВ 41	ДУ	от 5 до 20 мин										0,33	0,33
352	г. Старый Оскол	ПС 110 кВ Промышленная	КЛ 10 кВ №07	ДУ	от 5 до 20 мин										0,34	0,34
353	Группа компаний Промресурс ООО	ПС 110 кВ Журавлики	КЛ-6 кВ №202	ДУ	от 5 до 20 мин											0,23
354	с. Ивановка	ПС 110 кВ Голофеевка	ВЛ 10 кВ №4	ДУ	от 5 до 20 мин											0,19
355	с. Монаково, Шмарное	ПС 110 кВ Голофеевка	ВЛ 10 кВ №5	ДУ	от 5 до 20 мин											0,29
356	ООО "Гринхаус" ²	ПС 500 кВ Старый Оскол	по внутренней схеме потребителя	ОП	от 5 до 20 мин					38,00	38,00	38,00	38,00	38,00	38,00	38,00
357	АО "Комбинат КМАруда" ³	ПС 330 кВ Губкин ПС 35 кВ №24 Губкинская ТЭЦ	по внутренней схеме потребителя	ОП	от 5 до 20 мин					1,80	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80
358	Оскольский филиал АО "ЦЕМРОС"	ПС 110 кВ ЦРП ПС 110 кВ Карьер мела ПС 110 кВ ГПП-2	по внутренней схеме потребителя	ОП	от 5 до 20 мин					1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50
359	Оскольский филиал АО "ЦЕМРОС"	ПС 110 кВ ЦРП ПС 110 кВ Карьер мела ПС 110 кВ ГПП-2	по внутренней схеме потребителя	ОП	от 20 до 60 мин											23,05
Итого Северный энергорайон с нарастающей величиной						9,63	25,77	43,48	58,13	99,43	111,90	127,98	135,33	150,96	174,71	

№ п/п	Потребитель	Наименование подстанции	Наименование фидера	Способ ввода графика ¹	Время отключения, мин	Очередь ограничения, МВт									
						I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X
Юго-Западный энергорайон															
Томаровский энергоузел⁴															
360	БЭЗРК ОАО	ПС 110 кВ Готня	КЛ-10 Комбик. з-д -1	ДУ	до 5 мин	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95
361	БЭЗРК ОАО	ПС 110 кВ Готня	КЛ-10 Комбик. з-д -2	ДУ	до 5 мин	1,07	1,07	1,07	1,07	1,07	1,07	1,07	1,07	1,07	1,07
362	ЗАО БелКом	ПС 35 кВ Курасовка	ВЛ-10 №9	ДУ	до 5 мин	0,72	0,72	0,72	0,72	0,72	0,72	0,72	0,72	0,72	0,72
363	АО БЗММК	ПС 35 кВ Зозули	ВЛ 10 кВ №9	ДУ	до 5 мин	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09
364	АО БЗММК	ПС 35 кВ Зозули	ВЛ 10 кВ №10	ДУ	до 5 мин	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80
365	Белгранкорм ООО холодильники	ПС 110 кВ Малиновка	КЛ 10 кВ №10	ДУ	до 5 мин	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48
366	Белгранкорм ООО холодильники	ПС 110 кВ Малиновка	КЛ 10 кВ №15	ДУ	до 5 мин	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
367	Борисовская керамика ООО	ПС 110 кВ Борисовка	ВЛ-10 Керамика	ДУ	до 5 мин	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
368	Томаровский мясокомбинат ЗАО	ПС 110 кВ Томаровка	ВЛ-10 кВ МК-1	ДУ	до 5 мин	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
369	Томаровский мясокомбинат ЗАО	ПС 110 кВ Томаровка	ВЛ-10 кВ МК-2	ДУ	до 5 мин	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41
370	ОАО «Томаровский авторемзавод»	ПС 110 кВ Томаровка	ВЛ-10 кВ АРЗ-1	ДУ	до 5 мин	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09
371	ОАО «Томаровский авторемзавод»	ПС 110 кВ Томаровка	ВЛ-10 кВ АРЗ-2	ДУ	до 5 мин	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
372	ООО «Росстрой»	ПС 110 кВ Томаровка	ВЛ-10 кВ МПМК	ДУ	до 5 мин	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07
373	п.Томаровка	ПС 110 кВ Томаровка	ВЛ-10кВ №15	ДУ	до 5 мин		1,87	1,87	1,87	1,87	1,87	1,87	1,87	1,87	1,87
374	п.Пролетарский	ПС 110 кВ Готня	ВЛ-10 №8	ДУ	до 5 мин			1,38	1,38	1,38	1,38	1,38	1,38	1,38	1,38
375	с. Пушкарное, Щетиновка, В.Лопань, ИЖС Стрелецкое, СПК "Колхоз	ПС 35 кВ Бессоновка	ВВ-10 2Т	ДУ	до 5 мин			2,03	2,03	2,03	2,03	2,03	2,03	2,03	2,03
376	с. Грузское, Б.Городок, Байцуры, Борисовская зерновая компания ООО	ПС 35 кВ Грузское	В 10 Т-1	ДУ	до 5 мин			0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67
377	с. Н.Александровка, Байцуры, Б. Городок	ПС 110 кВ Борисовка	ВЛ-10 №5	ДУ	до 5 мин			0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21
378	с. Березовка, Кр. Березовка, Борисовская зерновая компания ООО	ПС 35 кВ Зозули	ВЛ 10 кВ №8	ДУ	до 5 мин			0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42
379	п. Борисовка	ПС 110 кВ Борисовка	ВЛ-10 №3	ДУ	до 5 мин				1,04	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04
380	с.Вознесеновка, Владимировка	ПС 35 кВ Курасовка	ВЛ-10 №5	ДУ	от 5 до 20 мин						0,97	0,97	0,97	0,97	0,97

№ п/п	Потребитель	Наименование подстанции	Наименование фидера	Способ ввода графика ¹	Время отключения, мин	Очередь ограничения, МВт									
						I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X
381	с. Бобрава	ПС 110 кВ Ракитное	ВЛ-10кВ №5	ДУ	от 5 до 20 мин							0,67	0,67	0,67	0,67
382	п.Пролетарский	ПС 110 кВ Готня	ВЛ-10 №6	ДУ	от 5 до 20 мин							0,89	0,89	0,89	0,89
383	п.Пролетарский, с.Ворсклица, Солдатское	ПС 110 кВ Готня	ВЛ-10 №11	ДУ	от 5 до 20 мин							0,68	0,68	0,68	0,68
384	с.Стрелецкое, Пушкарное	ПС 110 кВ Томаровка	ВЛ-10 кВ №12	ДУ	от 5 до 20 мин							0,50	0,50	0,50	0,50
385	п.Томаровка, с.Пушкарное	ПС 110 кВ Томаровка	ВЛ-10 кВ №11	ДУ	от 5 до 20 мин							0,84	0,84	0,84	0,84
386	с Драгунка, Казацкое, Пушкарное	ПС 35 кВ Драгунка	ВВ-10 1Т	ДУ	от 5 до 20 мин							0,54	0,54	0,54	0,54
387	с.Драгунка	ПС 35 кВ Драгунка	ВВ-10 2Т	ДУ	от 5 до 20 мин							0,69	0,69	0,69	0,69
388	с.Черкасское, Бутово, Завидовка, Раково	ПС 35 кВ Завидовка	ВВ-10 2Т	ДУ	от 5 до 20 мин							1,14	1,14	1,14	1,14
389	с. Бутово, Томаровка	ПС 110 кВ Томаровка	ВЛ-10кВ №9	ДУ	от 5 до 20 мин							0,05	0,05	0,05	0,05
390	п. Томаровка, с. Мощеное, Лахтинка, Кустовое	ПС 110 кВ Томаровка	ВЛ-10 кВ №2	ДУ	от 5 до 20 мин							0,81	0,81	0,81	0,81
391	с. Беленькое, Дубино, Борисовская зерновая компания ООО, Санаторий	ПС 35 кВ Зозули	ВЛ 10 кВ №4	ДУ	от 5 до 20 мин							0,62	0,62	0,62	0,62
392	п.Октябрьский, ООО Белэнергомашсервис	ПС 35 кВ Октябрьская	ВЛ 10 кВ №17	ДУ	от 5 до 20 мин							0,70	0,70	0,70	0,70
393	с. Беленькое, Хотмыжск, Санаторий Красиво ОГАУЗ	ПС 35 кВ Зозули	ВЛ 10 кВ №5	ДУ	от 5 до 20 мин							0,67	0,67	0,67	0,67
394	с.Венгеровка,, Н.Пены, В.Пены	ПС 35 кВ Венгеровка	ЛЭП-10 №1	ДУ	от 5 до 20 мин							0,68	0,68	0,68	0,68
395	г.Грайворон, с.Гора-Подол	ПС 110 кВ Грайворон	ВЛ 10кВ №5	ДУ	от 5 до 20 мин							0,71	0,71	0,71	0,71
396	г. Грайворон, Грайворон-Агроинвест ООО	ПС 35 кВ Гора-Подол	ВВ-10 1Т	ДУ	от 5 до 20 мин								0,57	0,57	0,57
397	с. Гора-Подол, Безымено, Глотова, Грайворон-Агроинвест ООО	ПС 35 кВ Гора-Подол	ВВ-10 2Т	ДУ	от 5 до 20 мин								0,73	0,73	0,73
398	п.Ракитное	ПС 110 кВ Малиновка	КЛ 10 кВ №4	ДУ	от 5 до 20 мин								0,73	0,73	0,73
399	п. Ракитное с. Киселево, Криничное	ПС 110 кВ Готня	ВЛ-10 №4	ДУ	от 5 до 20 мин								0,40	0,40	0,40
400	г.Грайворон	ПС 110 кВ Грайворон	ВЛ-10 кВ Город-2	ДУ	от 5 до 20 мин								0,66	0,66	0,66
401	с.Замостье, Доброе, Тополи	ПС 110 кВ Грайворон	ВЛ 10кВ №1	ДУ	от 5 до 20 мин								0,63	0,63	0,63
402	п. Борисовка, с. Стригуны, Порубежное	ПС 110 кВ Борисовка	ВЛ-10 №4	ДУ	от 5 до 20 мин								0,60	0,60	0,60
403	п.Борисовка, с.Порубежное, Стригуны	ПС 110 кВ Борисовка	ВЛ-10 №9	ДУ	от 5 до 20 мин								0,33	0,33	0,33

№ п/п	Потребитель	Наименование подстанции	Наименование фидера	Способ ввода графика ¹	Время отключения, мин	Очередь ограничения, МВт									
						I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X
404	с. Кустовое, Серетино, Кустовое ООО	ПС 110 кВ Томаровка	ВЛ-10 кВ №3	ДУ	от 5 до 20 мин								1,00	1,00	1,00
405	п. Ракитное, с. Криничное, Цыбулевка	ПС 110 кВ Готня	ВЛ-10 №2	ДУ	от 5 до 20 мин								0,54	0,54	0,54
406	п. Октябрьский, РГК ООО	ПС 35 кВ Октябрьская	ВЛ 10 кВ №25	ДУ	от 5 до 20 мин								0,60	0,60	0,60
407	п.Первомайский, Отрадовка	ПС 110 кВ Красная Яруга	ВЛ-10 кВ №11	ДУ	от 5 до 20 мин								0,58	0,58	0,58
408	п.Ракитное	ПС 35 кВ Кировская	ЛЭП-10 кВ №12	ДУ	от 5 до 20 мин								0,55	0,55	0,55
409	с. Головчино, Антоновка	ПС 35 кВ Головчино	ВЛ-10 кВ №4	ДУ	от 5 до 20 мин								0,55	0,55	0,55
410	п.Красная Яруга, с.Илек-Кошары	ПС 110 кВ Красная Яруга	ВЛ-10 кВ №3	ДУ	от 5 до 20 мин								0,59	0,59	0,59
411	п. Борисовка	ПС 110 кВ Борисовка	ВЛ-10 №6	ДУ	от 5 до 20 мин								0,50	0,50	0,50
412	с. Болдыревка, Головино	ПС 35 кВ Октябрьская	ВЛ 10 кВ №6	ДУ	от 5 до 20 мин								0,48	0,48	0,48
413	с. Луговка, Масычево	ПС 110 кВ Грайворон	ВЛ 10кВ №2	ДУ	от 5 до 20 мин								0,49	0,49	0,49
414	с.Дорогощь, Мощеное, Дунайка, Пороз, Мокрая Орловка	ПС 35 кВ Дорогощь	ВЛ-10 кВ №6	ДУ	от 5 до 20 мин								0,53	0,53	0,53
415	с. Смородино, Почаево	ПС 35 кВ Дорогощь	ВЛ-10 кВ №3	ДУ	от 5 до 20 мин								0,54	0,54	0,54
416	п.Томаровка	ПС 110 кВ Томаровка	ВЛ-10 кВ №4	ДУ	от 5 до 20 мин								0,43	0,43	0,43
417	с. Хотмыжск, Красиво, Санаторий Крас	ПС 35 кВ Зозули	ВЛ 10 кВ №1	ДУ	от 5 до 20 мин								0,14	0,14	0,14
418	с.Головчино	ПС 35 кВ Головчино	ВЛ-10 кВ №1	ДУ	от 5 до 20 мин								0,85	0,85	0,85
419	с. Зозули, Хотмыжск, Санаторий Красиво ОГАУЗ	ПС 35 кВ Зозули	ВЛ 10 кВ №7	ДУ	от 5 до 20 мин								0,58	0,58	0,58
420	с. Крюково, Лантуховка, Кр. Куток	ПС 35 кВ Крюково	ВЛ-10 №3	ДУ	от 5 до 20 мин								0,35	0,35	0,35
421	с. Мокрая Орловка, Рождественка	ПС 35 кВ Дорогощь	ВЛ-10 кВ №4	ДУ	от 5 до 20 мин								0,37	0,37	
422	с.Теребрено, Староселье	ПС 35 кВ Теребрено	ВВ-10 1Т	ДУ	от 5 до 20 мин								0,84	0,84	
423	п.Красная Яруга, с.Вязовое, Илек-Пеньковка	ПС 35 кВ Теребрено	ВВ-10 2Т	ДУ	от 5 до 20 мин								0,01	0,01	
424	п.Красная Яруга	ПС 110 кВ Красная Яруга	ВЛ-10 кВ №15	ДУ	от 5 до 20 мин								0,28	0,28	
425	п. Октябрьский, Бипласт ООО	ПС 35 кВ Октябрьская	ВЛ 10 кВ №12	ДУ	от 5 до 20 мин								0,39	0,39	
426	п.Ракитное	ПС 35 кВ Кировская	ЛЭП-10 кВ №5	ДУ	от 5 до 20 мин								0,44	0,44	

№ п/п	Потребитель	Наименование подстанции	Наименование фидера	Способ ввода графика ¹	Время отключения, мин	Очередь ограничения, МВт									
						I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X
655	с.Петровка, Вязовое, Васильевка, Сергиевка, Журавка, Призначное	ПС 35 кВ Радьковка	ВВ-10 1Т	ДУ	от 5 до 20 мин						2,20	2,20	2,20	2,20	2,20
656	с.Петровка, Вязовое, Васильевка, Сергиевка, Журавка, Призначное	ПС 35 кВ Радьковка	ВВ-10 2Т	ДУ	от 5 до 20 мин						0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
657	п. Прохоровка, с.Григорьевка, В.Гусынка	ПС 110 кВ Александровка	ВЛ 10 кВ №06	ДУ	от 5 до 20 мин						0,42	0,42	0,42	0,42	0,42
658	с.Ржевка	ПС 35 кВ Ржевка	ЛЭП-10кВ №2	ДУ	от 5 до 20 мин						1,30	1,30	1,30	1,30	1,30
659	с.Белянка, Терновое, Н.Березово, К.Демьяновка	ПС 35 кВ Белянка	10 кВ ЛЭП-4	ДУ	от 5 до 20 мин						0,65	0,65	0,65	0,65	0,65
660	г. Белгород	ПС 110 кВ Белгород	6 кВ Город-15	ДУ	от 5 до 20 мин						0,95	0,95	0,95	0,95	0,95
661	г.Белгород	ПС 110 кВ Южная	КЛ-6 Город-6	ДУ	от 5 до 20 мин						0,95	0,95	0,95	0,95	0,95
662	с. Ломово, Агрохолдинг Ивнянский ООО	ПС 35 кВ Алексеевка (Корочанская)	ВЛ-10 №1	ДУ	от 5 до 20 мин						0,88	0,88	0,88	0,88	0,88
663	г. Белгород	ПС 110 кВ Западная	10 кВ Город-14	ДУ	от 5 до 20 мин						1,09	1,09	1,09	1,09	1,09
664	г. Белгород	ПС 110 кВ Западная	10 кВ Город-15	ДУ	от 5 до 20 мин						0,94	0,94	0,94	0,94	0,94
665	г. Шебекино	ПС 110 кВ Лизины	6 кВ №11	ДУ	от 5 до 20 мин						0,97	0,97	0,97	0,97	0,97
666	с. Пушкарное, Стрелецкое	ПС 110 кВ Стрелецкая	ВЛ-10кВ №5	ДУ	от 5 до 20 мин						1,02	1,02	1,02	1,02	1,02
667	с. Пушкарное	ПС 110 кВ Стрелецкая	ВЛ-10кВ №4	ДУ	от 5 до 20 мин						0,78	0,78	0,78	0,78	0,78
668	с.В.Дубрава, Заломное, Аверино, Лопухинка, Кладовое	ПС 35 кВ В.Дубрава	В 10 Т-1	ДУ	от 5 до 20 мин						0,97	0,97	0,97	0,97	0,97
669	п. Октябрьский, с. Отрадное	ПС 35 кВ Октябрьская	ВЛ 10 кВ №4	ДУ	от 5 до 20 мин						0,91	0,91	0,91	0,91	0,91
670	с.Стариково, К.Поляна, Тюрино, Никольское, Б.Городище,	ПС 35 кВ Стариково	ВВ-10 1Т	ДУ	от 5 до 20 мин						0,81	0,81	0,81	0,81	0,81
671	с.Стариково, К.Поляна, Тюрино, Никольское, Б.Городище,	ПС 35 кВ Стариково	ВВ-10 2Т	ДУ	от 5 до 20 мин						1,01	1,01	1,01	1,01	1,01
672	г.Белгород	ПС 110 кВ Пищепром	6 кВ Город-10	ДУ	от 5 до 20 мин						0,81	0,81	0,81	0,81	0,81
673	г. Белгород	ПС 110 кВ Витаминный комбинат	КЛ 6 кВ Город-24	ДУ	от 5 до 20 мин						0,82	0,82	0,82	0,82	0,82
674	п. Ясные Зори	ПС 35 кВ Нечаевка	КЛ 10 кВ №02	ДУ	от 5 до 20 мин						0,86	0,86	0,86	0,86	0,86
675	с.Гостищево	ПС 35 кВ Гостищево	ВЛ 10 кВ №4	ДУ	от 5 до 20 мин						0,91	0,91	0,91	0,91	0,91
676	г.Белгород, Белгороддорстрой ООО	ПС 110 кВ Авторемзавод	6 кВ Город-5	ДУ	от 5 до 20 мин						0,89	0,89	0,89	0,89	0,89
677	с.Драгунское, Кульбаки, Пушкарное	ПС 110 кВ Стрелецкая	КЛ 10 кВ №14	ДУ	от 5 до 20 мин						0,86	0,86	0,86	0,86	0,86

№ п/п	Потребитель	Наименование подстанции	Наименование фидера	Способ ввода графика ¹	Время отключения, мин	Очередь ограничения, МВт									
						I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X
678	г. Белгород	ПС 110 кВ Стрелецкая	ВЛ-10кВ Город-1	ДУ	от 5 до 20 мин						0,86	0,86	0,86	0,86	0,86
679	г. Строитель	ПС 110 кВ Строитель	КЛ-6 кВ Жилпоселок-1	ДУ	от 5 до 20 мин						1,01	1,01	1,01	1,01	1,01
680	г. Строитель	ПС 110 кВ Строитель	КЛ-6 кВ Жилпоселок-2	ДУ	от 5 до 20 мин						0,79	0,79	0,79	0,79	0,79
681	п. Новосадовый, с. Шишино	ПС 35 кВ Шишино	ВЛ-10 №4	ДУ	от 5 до 20 мин						0,83	0,83	0,83	0,83	0,83
682	г. Белгород, Метро Кэш энд Керри ООО	ПС 110 кВ Дубовое	КЛ-10 кВ Город-5	ДУ	от 5 до 20 мин						0,85	0,85	0,85	0,85	0,85
683	г. Шебекино	ПС 110 кВ Шебекино	6 кВ Город-6	ДУ	от 5 до 20 мин						0,72	0,72	0,72	0,72	0,72
684	г. Белгород	ПС 110 кВ Дубовое	КЛ-10 кВ Город-13	ДУ	от 5 до 20 мин						0,85	0,85	0,85	0,85	0,85
685	г. Белгород	ПС 110 кВ Донец	6 кВ Город-12	ДУ	от 5 до 20 мин						0,84	0,84	0,84	0,84	0,84
686	п. М. Пристань	ПС 35 кВ Маслова Пристань	ВЛ 10кВ №7	ДУ	от 5 до 20 мин							0,82	0,82	0,82	0,82
687	п. М. Пристань	ПС 35 кВ Маслова Пристань	ВЛ 10кВ №8	ДУ	от 5 до 20 мин							0,84	0,84	0,84	0,84
688	г. Белгород	ПС 110 кВ Белгород	6 кВ Город-7	ДУ	от 5 до 20 мин							0,85	0,85	0,85	0,85
689	п. Яковлево, с. Быковка, Ворскла	ПС 110 кВ Рудник	ВЛ 6кВ №6	ДУ	от 5 до 20 мин							1,43	1,43	1,43	1,43
690	с. Задельное, Быковка	ПС 110 кВ Строитель	ВЛ-6кВ №2	ДУ	от 5 до 20 мин							0,27	0,27	0,27	0,27
691	ПП Внешторг Энергосервис ООО	ПС 110 кВ Строитель	ВЛ-6 кВ №4	ДУ	от 5 до 20 мин							0,59	0,59	0,59	0,59
692	г. Белгород	ПС 110 кВ Майская	10 кВ Город-6	ДУ	от 5 до 20 мин							0,78	0,78	0,78	0,78
693	г. Строитель	ПС 110 кВ Строитель	ВЛ-6 кВ Водоснабжение-1	ДУ	от 5 до 20 мин							0,70	0,70	0,70	0,70
694	г. Строитель	ПС 110 кВ Строитель	ВЛ-6 кВ Водоснабжение-2	ДУ	от 5 до 20 мин							0,75	0,75	0,75	0,75
695	с. Беловское, ЗАО "Белшпала"	ПС 35 кВ Беловское	ВЛ-10 кВ №4	ДУ	от 5 до 20 мин							0,73	0,73	0,73	0,73
696	г. Шебекино	ПС 110 кВ Лизины	6 кВ №9	ДУ	от 5 до 20 мин							0,78	0,78	0,78	0,78
697	с. Сажное, Кривцово, Молочная компания Зеленая долина ООО	ПС 35 кВ Гостищево	ВЛ 10 кВ №6	ДУ	от 5 до 20 мин							0,75	0,75	0,75	0,75
698	пгт. Разумное	ПС 35 кВ Беловское	КЛ 10 кВ Тихая-1	ДУ	от 5 до 20 мин							0,64	0,64	0,64	0,64
699	пгт. Разумное	ПС 35 кВ Беловское	КЛ 10 кВ Тихая-2	ДУ	от 5 до 20 мин							0,89	0,89	0,89	0,89
700	п. Северный, ИЖС Северный	ПС 110 кВ Северная	КЛ-10 №17, №20	ДУ	от 5 до 20 мин							0,81	0,81	0,81	0,81

№ п/п	Потребитель	Наименование подстанции	Наименование фидера	Способ ввода графика ¹	Время отключения, мин	Очередь ограничения, МВт									
						I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X
701	г.Белгород	ПС 110 кВ Южная	КЛ-10 Город-21	ДУ	от 5 до 20 мин							0,77	0,77	0,77	0,77
702	с.Подольхи, Щелоково, Шахово, Ржавец, Большое	ПС 35 кВ Подольхи	В 10 Т-1	ДУ	от 5 до 20 мин							1,12	1,12	1,12	1,12
703	с.Подольхи, Щелоково, Шахово, Ржавец, Большое	ПС 35 кВ Подольхи	В 10 Т-2	ДУ	от 5 до 20 мин							0,81	0,81	0,81	0,81
704	С.Красное, х.Грушки	ПС 110 кВ Александровка	ВЛ 10 кВ №09	ДУ	от 5 до 20 мин							0,10	0,10	0,10	0,10
705	с. Поповка, Плотавец	ПС 35 кВ Поповка	МВ-10 1Т	ДУ	от 5 до 20 мин							1,08	1,08	1,08	1,08
706	с. Поповка, Гольевка	ПС 35 кВ Поповка	МВ-10 2Т	ДУ	от 5 до 20 мин							0,24	0,24	0,24	0,24
707	г.Белгород	ПС 110 кВ Дубовое	КЛ-10 кВ Город-17	ДУ	от 5 до 20 мин							0,79	0,79	0,79	0,79
708	г.Белгород	ПС 110 кВ Южная	КЛ-6 Город-32	ДУ	от 5 до 20 мин							0,72	0,72	0,72	0,72
709	с.Черкасское, Бутово, Завидовка, Раково	ПС 35 кВ Завидовка	ВВ-10 1Т	ДУ	от 5 до 20 мин							0,41	0,41	0,41	0,41
710	г.Белгород	ПС 110 кВ Дубовое	КЛ-10 кВ Город-20	ДУ	от 5 до 20 мин							0,73	0,73	0,73	0,73
711	с.Б.Троица, Булановка	ПС 35 кВ Б. Троица	КЛ 10 кВ №07	ДУ	от 5 до 20 мин							0,59	0,59	0,59	0,59
712	п.Новосадовый, с.Б.Игуменка	ПС 110 кВ Пищепром	КЛ-10 кВ №5	ДУ	от 5 до 20 мин							0,63	0,63	0,63	0,63
713	с.Б.Игуменка	ПС 110 кВ Пищепром	КЛ-10 кВ №6	ДУ	от 5 до 20 мин							0,77	0,77	0,77	0,77
714	г. Шебекино, АО "Завод премиксов №1"	ПС 110 кВ Нежеголь	10кВ Город-2	ДУ	от 5 до 20 мин							0,94	0,94	0,94	0,94
715	г.Белгород	ПС 110 кВ Дубовое	КЛ-10 кВ Город-6	ДУ	от 5 до 20 мин								0,68	0,68	0,68
716	ИЖС Разумное-54	ПС 110 кВ Витаминный комбинат	ВЛ 6 кВ №1	ДУ	от 5 до 20 мин								0,69	0,69	0,69
717	г.Белгород	ПС 110 кВ Северная	10 кВ Город-2	ДУ	от 5 до 20 мин								0,73	0,73	0,73
718	г.Шебекино, Агросинтез ООО	ПС 110 кВ Шебекино	6 кВ Город-8	ДУ	от 5 до 20 мин								0,74	0,74	0,74
719	г.Белгород, Втормет ОАО	ПС 110 кВ Крейда	6 кВ Город-8	ДУ	от 5 до 20 мин								0,69	0,69	0,69
720	с.Стрелецкое	ПС 110 кВ Северная	10 кВ Стрелец-1	ДУ	от 5 до 20 мин								0,74	0,74	0,74
721	с.Стрелецкое	ПС 110 кВ Северная	10 кВ Стрелец-2	ДУ	от 5 до 20 мин								0,53	0,53	0,53
722	п. Северный, ГНУ Белгородский НИИ сельского хозяйства РАСХН	ПС 110 кВ Северная	КЛ-10 №11	ДУ	от 5 до 20 мин								0,61	0,61	0,61
723	г.Белгород	ПС 110 кВ Западная	10 кВ Город-11	ДУ	от 5 до 20 мин								0,64	0,64	0,64

№ п/п	Потребитель	Наименование подстанции	Наименование фидера	Способ ввода графика ¹	Время отключения, мин	Очередь ограничения, МВт									
						I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X
724	г.Шебекино	ПС 110 кВ Лизины	6 кВ Линия №10	ДУ	от 5 до 20 мин								0,60	0,60	0,60
725	с.Ржевка	ПС 35 кВ Ржевка	ЛЭП-10 кВ №10	ДУ	от 5 до 20 мин								0,62	0,62	0,62
726	с.Никольское	ПС 35 кВ Никольское	ВЛ-10 кВ №2	ДУ	от 5 до 20 мин								0,50	0,50	0,50
727	КРС Северский Донец	ПС 110 кВ Шеино	ВЛ 10 кВ №10	ДУ	от 5 до 20 мин								0,53	0,53	0,53
728	КРС Северский Донец	ПС 110 кВ Шеино	ВЛ 10 кВ №11	ДУ	от 5 до 20 мин								0,24	0,24	0,24
729	с.Никольское, Пуляевка	ПС 35 кВ Никольское	ВЛ-10 кВ №4	ДУ	от 5 до 20 мин								0,43	0,43	0,43
730	с.Никольское, Н.Нелидовка	ПС 35 кВ Никольское	ВЛ-10 кВ №3	ДУ	от 5 до 20 мин								0,83	0,83	0,83
731	г.Белгород	ПС 110 кВ Донец	6 кВ Город-8	ДУ	от 5 до 20 мин								0,38	0,38	0,38
732	с. Мазикино, Ломово, Шляхово	ПС 110 кВ Шеино	ВЛ 10 кВ №5	ДУ	от 5 до 20 мин								0,60	0,60	0,60
733	г.Белгород	ПС 110 кВ Дубовое	КЛ-10 кВ Город-14	ДУ	от 5 до 20 мин								0,60	0,60	0,60
734	г.Белгород, Оздоровительный спа-комплекс Белогорье ООО	ПС 110 кВ Восточная	КЛ 6 кВ Город-8	ДУ	от 5 до 20 мин								0,16	0,16	0,16
735	г.Белгород, Оздоровительный спа-комплекс Белогорье ООО	ПС 110 кВ Восточная	КЛ 6 кВ Город-10	ДУ	от 5 до 20 мин								0,85	0,85	0,85
736	с. Шутово, Н.Слободка	ПС 110 кВ Короча	ВЛ-10 №4	ДУ	от 5 до 20 мин								0,58	0,58	0,58
737	п.Яковлево	ПС 110 кВ Рудник	ВЛ 6кВ №1	ДУ	от 5 до 20 мин								0,01	0,01	0,01
738	п. Яковлево, с. Покровка	ПС 110 кВ Рудник	ВЛ 6кВ №3	ДУ	от 5 до 20 мин								1,05	1,05	1,05
739	с.Покровка, Рождественка	ПС 110 кВ Рудник	ВЛ 6 кВ №8	ДУ	от 5 до 20 мин								0,62	0,62	0,62
740	г. Белгород	ПС 110 кВ Западная	10 кВ Город-3	ДУ	от 5 до 20 мин								0,62	0,62	0,62
741	с. Ржевка	ПС 35 кВ Ржевка	ЛЭП-10кВ №9	ДУ	от 5 до 20 мин								0,57	0,57	0,57
742	п. Северный	ПС 110 кВ Северная	КЛ-10 №21	ДУ	от 5 до 20 мин								0,55	0,55	0,55
743	г.Белгород	ПС 110 кВ Крейда	6 кВ Город-10	ДУ	от 5 до 20 мин								0,45	0,45	0,45
744	с. Бехтеевка, Подкопаевка, Ветсанутильзавод Корочанский ООО	ПС 110 кВ Короча	ВЛ-10 №23	ДУ	от 5 до 20 мин								0,29	0,29	0,29
745	с.Пушкарное, Бехтеевка	ПС 110 кВ Короча	ВЛ-10 №24	ДУ	от 5 до 20 мин								0,92	0,92	0,92
746	г.Белгород	ПС 110 кВ Южная	КЛ-10 Город-22	ДУ	от 5 до 20 мин								0,53	0,53	0,53

№ п/п	Потребитель	Наименование подстанции	Наименование фидера	Способ ввода графика ¹	Время отключения, мин	Очередь ограничения, МВт									
						I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X
747	г.Белгород	ПС 110 кВ Майская	10 кВ Город-1	ДУ	от 5 до 20 мин								0,58	0,58	0,58
748	г. Белгород	ПС 110 кВ Витаминный комбинат	КЛ 6 кВ Город-23	ДУ	от 5 до 20 мин								0,48	0,48	0,48
749	п. Северный, ООО Рутерм	ПС 110 кВ Северная	КЛ-10 №13	ДУ	от 5 до 20 мин								0,40	0,40	0,40
750	п. Дубовое	ПС 110 кВ Южная	ВЛ-10 №3	ДУ	от 5 до 20 мин								0,50	0,50	0,50
751	аквапарк	ПС 110 кВ Витаминный комбинат	КЛ 6 кВ Аквапарк	ДУ	от 5 до 20 мин								0,69	0,69	0,69
752	г.Белгород, Разуменский ООО	ПС 110 кВ Восточная	КЛ 6 кВ Город-12	ДУ	от 5 до 20 мин								0,59	0,59	0,59
753	г.Белгород, Разуменский ООО	ПС 110 кВ Восточная	КЛ 6 кВ Город-13	ДУ	от 5 до 20 мин								0,68	0,68	0,68
754	с. Н. Таволжанка, Нехотеевка	ПС 35 кВ Новая Таволжанка	ВЛ-10 кВ №2	ДУ	от 5 до 20 мин								0,51	0,51	0,51
755	г. Белгород	ПС 110 кВ Дубовое	КЛ-10 кВ ДСК-1	ДУ	от 5 до 20 мин								0,44	0,44	0,44
756	г. Белгород	ПС 110 кВ Дубовое	КЛ-10 кВ ДСК-2	ДУ	от 5 до 20 мин								0,58	0,58	0,58
757	г.Белгород	ПС 110 кВ Авторемзавод	6 кВ Город-1	ДУ	от 5 до 20 мин								0,43	0,43	0,43
758	г.Белгород, Каскад-Энергосбыт ООО (РИО)	ПС 110 кВ Северная	10 кВ Город-5	ДУ	от 5 до 20 мин								0,54	0,54	0,54
759	г.Белгород, Каскад-Энергосбыт ООО (РИО)	ПС 110 кВ Северная	10 кВ Город-6	ДУ	от 5 до 20 мин								0,59	0,59	0,59
760	г.Белгород	ПС 110 кВ Дубовое	КЛ-10 кВ Город-4	ДУ	от 5 до 20 мин								0,53	0,53	0,53
761	г. Белгород	ПС 110 кВ Белгород	6 кВ Город-19	ДУ	от 5 до 20 мин								0,49	0,49	0,49
762	с. Хохлово, Молочная компания Зеленая долина ОАО	ПС 35 кВ Шишино	ВЛ-10 №2	ДУ	от 5 до 20 мин								0,42	0,42	0,42
763	г.Белгород, Лента ООО	ПС 110 кВ Западная	10 кВ Город-26	ДУ	от 5 до 20 мин								0,49	0,49	0,49
764	г.Белгород, Лента ООО	ПС 110 кВ Западная	10 кВ Город-27	ДУ	от 5 до 20 мин								0,49	0,49	0,49
765	с. Ломово, Гремяче	ПС 110 кВ Шеино	ВЛ 10 кВ №4	ДУ	от 5 до 20 мин								0,41	0,41	
766	г. Белгород	ПС 110 кВ Белгород	6 кВ Город-30	ДУ	от 5 до 20 мин								0,51	0,51	
767	п. Прохоровка, Прохоровский элеватор ОАО	ПС 110 кВ Александровка	ВЛ 10 кВ №01	ДУ	от 5 до 20 мин								0,40	0,40	
768	г.Белгород, БелПак ЗАО, МегаПринт АО	ПС 110 кВ Витаминный комбинат	КЛ 6 кВ Город-13	ДУ	от 5 до 20 мин								0,35	0,35	
769	СК Короча ЗАО	ПС 110 кВ Короча	КЛ-10 №2	ДУ	от 5 до 20 мин								0,01	0,01	

№ п/п	Потребитель	Наименование подстанции	Наименование фидера	Способ ввода графика ¹	Время отключения, мин	Очередь ограничения, МВт										
						I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	
770	СК Короча ЗАО	ПС 110 кВ Короча	КЛ-10 №25	ДУ	от 5 до 20 мин										0,90	0,90
771	с. Скородное, Скороднянское ЗАО	ПС 110 кВ Скородное	ВЛ 10 кВ №2	ДУ	от 5 до 20 мин										0,34	0,34
772	с. Морозово, Архангельское, СП Губкин	ПС 35 кВ Кретоно	МВ-10 1Т	ДУ	от 5 до 20 мин										0,44	0,44
773	с. Никаноровка, Уколово, СП Губкина	ПС 35 кВ Кретоно	МВ-10 2Т	ДУ	от 5 до 20 мин										0,38	0,38
774	с. Истобное, Загорное, Русагро-Инвест	ПС 35 кВ Истобное	ВЛ 10 кВ №05	ДУ	от 5 до 20 мин										0,45	0,45
775	с. Никольское, Н.Нелидовка	ПС 35 кВ Никольское	ВЛ-10 кВ №5	ДУ	от 5 до 20 мин										0,44	0,44
776	г. Белгород	ПС 110 кВ Дубовое	КЛ-10 кВ Город-3	ДУ	от 5 до 20 мин										0,43	0,43
777	г. Белгород	ПС 110 кВ Донец	6 кВ Город-15	ДУ	от 5 до 20 мин										0,32	0,32
778	г. Белгород	ПС 110 кВ Крейда	6 кВ Город-9	ДУ	от 5 до 20 мин										0,21	0,21
779	с. Мелехово	ПС 110 кВ Шеино	ВЛ 10 кВ №2	ДУ	от 5 до 20 мин										0,45	0,45
780	г. Белгород	ПС 110 кВ Майская	10 кВ Город-2	ДУ	от 5 до 20 мин										0,39	0,39
781	с. Красное, Вознесенка	ПС 35 кВ Ржевка	ЛЭП-10 кВ №3	ДУ	от 5 до 20 мин										0,40	0,40
782	г. Белгород	ПС 110 кВ Пищепром	6 кВ Город-3	ДУ	от 5 до 20 мин										0,44	0,44
783	с. Плотавец, х. Шлях, Ивановка	ПС 110 кВ Короча	ВЛ-10 №21	ДУ	от 5 до 20 мин										0,43	0,43
784	г. Белгород, Лента ООО, Магистраль ООО, Перестройка ООО	ПС 110 кВ Южная	КЛ-10 Город-16	ДУ	от 5 до 20 мин										0,27	0,27
785	г. Белгород, Каштан ООО, Лента ООО, Магистраль ООО	ПС 110 кВ Южная	КЛ-10 Город-17	ДУ	от 5 до 20 мин										0,44	0,44
786	с. Алесеевка, Плоское, Новотроевка	ПС 35 кВ Алексеевка (Корочанская)	ВЛ-10 №2	ДУ	от 5 до 20 мин										0,39	0,39
787	с. Дмитриевка, Белгранкорм-Томаровка им. Васильева ООО	ПС 110 кВ Рудник	ВЛ 6 кВ №4	ДУ	от 5 до 20 мин										0,36	0,36
788	г. Белгород	ПС 110 кВ Западная	10 кВ Город-4	ДУ	от 5 до 20 мин										0,77	0,77
789	г. Белгород	ПС 110 кВ Западная	10 кВ Город-5	ДУ	от 5 до 20 мин										0,01	0,01
790	с. Плота, М. Яблоново	ПС 110 кВ Александровка	ВЛ 10 кВ №03	ДУ	от 5 до 20 мин										0,38	0,38
791	с. Проходное, Прудки, Городище	ПС 110 кВ Короча	ВЛ-10 №12	ДУ	от 5 до 20 мин										0,40	0,40
792	с. Беломестное, Мелстром ОАО	ПС 35 кВ Шишино	ВЛ-10 №5	ДУ	от 5 до 20 мин										0,36	0,36

№ п/п	Потребитель	Наименование подстанции	Наименование фидера	Способ ввода графика ¹	Время отключения, мин	Очередь ограничения, МВт										
						I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	
Итого Юго-Западный энергорайон с нарастающей величиной						50,33	95,09	135,28	170,75	190,01	236,19	267,70	309,62	330,38	359,24	
Итого по филиалу ПАО "Россети Центр" - "Белгородэнерго"						до 5 мин	64,33	130,29	195,51	260,07	260,07	260,07	260,07	260,07	260,07	260,07
						от 5 до 20 мин					62,96	128,35	193,10	257,25	321,04	363,93
						от 20 до 60 мин										23,05
						всего	64,33	130,29	195,51	260,07	323,03	388,43	453,17	517,32	581,11	647,05
						всего по ДУ	64,33	130,29	195,51	260,07	270,23	335,63	400,37	464,52	528,31	562,02
в т.ч. по Восточному энергорайону						до 5 мин	4,37	9,43	16,75	31,19	31,19	31,19	31,19	31,19	31,19	
						от 5 до 20 мин					2,40	9,14	26,30	41,17	68,58	81,90
						от 20 до 60 мин										
						всего	4,37	9,43	16,75	31,19	33,59	40,33	57,49	72,36	99,77	113,09
						всего по ДУ	4,37	9,43	16,75	31,19	31,19	37,93	55,09	69,96	97,37	101,52
в т.ч. по Северному энергорайону						до 5 мин	9,63	25,77	43,48	58,13	58,13	58,13	58,13	58,13	58,13	
						от 5 до 20 мин					41,30	53,77	69,85	77,20	92,83	93,53
						от 20 до 60 мин										23,05
						всего	9,63	25,77	43,48	58,13	99,43	111,90	127,98	135,33	150,96	174,71
						всего по ДУ	9,63	25,77	43,48	58,13	58,13	70,60	86,68	94,03	109,66	110,36

№ п/п	Потребитель	Наименование подстанции	Наименование фидера	Способ ввода графика ¹	Время отключения, мин	Очередь ограничения, МВт											
						I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X		
в т.ч. по Юго - Западному энергорайону					до 5 мин	50,33	95,09	135,28	170,75	170,75	170,75	170,75	170,75	170,75	170,75	170,75	
					от 5 до 20 мин					19,26	65,44	96,95	138,87	159,63	188,49		
					от 20 до 60 мин												
					всего	50,33	95,09	135,28	170,75	190,01	236,19	267,70	309,62	330,38	359,24		
					всего по ДУ	50,33	95,09	135,28	170,75	180,91	227,09	258,60	300,52	321,28	350,14		
в т.ч. по Томаровскому энергоузлу Юго - Западного энергорайона					до 5 мин	6,40	8,28	12,99	14,03	14,03	14,03	14,03	14,03	14,03	14,03		
					от 5 до 20 мин					0,00	0,97	11,16	25,08	27,80	36,33		
					от 20 до 60 мин												
					всего	6,40	8,28	12,99	14,03	14,03	15,00	25,19	39,11	41,83	50,35		
					всего по ДУ	6,40	8,28	12,99	14,03	14,03	15,00	25,19	39,11	41,83	50,35		

Величины потребления электрической мощности, указанные в графике определены для условий прохождения максимума нагрузок при среднесуточных температурах наружного воздуха, соответствующих температуре наиболее холодной пятидневки с обеспеченностью 0,92 (-24°C).

¹Способ ввода графиков: ДУ - с использованием дистанционного управления

ОП - постоянным оперативным персоналом энергообъекта (в том числе персоналом потребителя)

²Команду на ввод ограничений диспетчер ЦУС Филиала ПАО "Россети-Центр" - "Белгородэнерго" отдает диспетчеру ЦУС Филиала ПАО "Россети" - Черноземное ПМЭС

³Команду на ввод ограничений диспетчер ЦУС Филиала ПАО "Россети-Центр" - "Белгородэнерго" отдает оперативному персоналу АО "Комбинат КМАруда" относительно всех объектов АО "Комбинат КМАруда", подключенных к ПС 330 кВ Губкин, ПС 35 кВ №24, Губкинской ТЭЦ.

⁴ПС 110 кВ Томаровка, ПС 110 кВ Борисовка, ПС 110 кВ Грайворон, ПС 110 кВ Красная Яруга, ПС 110 кВ Готня, ПС 110 кВ Ракитное, ПС 110 кВ Ивня, ПС 110 кВ Малиновка Юго-Западного энергорайона

И.о. первого заместителя директора -
главного инженера
филиала ПАО "Россети Центр" - "Белгородэнерго"



Макеев С.А.