


№ п/п	Потребитель	Наименование ПС	Наименование фидеров	Очередь ограничения, МВт									
				I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
8	ООО "Профсервис"	ПС 500 кВ Пахра	КВЛ 110 кВ Пахра-Садовая I цепь	0,21	0,42	0,64	0,85	1,06	1,27	1,48	1,70	1,91	2,12
9	ООО "Евразия Недвижимость"	ПС 500 кВ Пахра	КВЛ 110 кВ Пахра-Садовая II цепь	0,89	1,78	2,67	3,56	4,45	5,33	6,22	7,11	8,00	8,89
10	ФАУ "ЦИАМ им.П.И. Баранова"	ПС 500 кВ Пахра	КВЛ 220 кВ Пахра-Стекольная КВЛ 220 кВ Пахра-Мячково	0,45	0,90	2,03	2,48	2,93	3,38	3,78	3,93	4,08	4,18
11	ООО "Вертикаль"	ПС 500 кВ Пахра	КЛ 10 кВ яч.402 - РТП-1 51010 яч.3 ООО «Вертикаль», КЛ 10 кВ яч.113 РТП 51006 яч.3 ООО "Вертикаль", КЛ 10 кВ яч.206 ТРП №51006 яч.14 ООО "Вертикаль", КЛ 10 кВ яч.311 - РП №51010 яч.4 ООО "Вертикаль", КЛ 10 кВ яч.405 - РП №51011 яч.9 ООО "Вертикаль"	0,31	0,61	0,92	1,22	1,53	1,84	2,14	2,45	2,75	3,06
12	АО "Мособлэнерго"	ПС 220 кВ Радищево	фид. 10 кВ № 424 (яч.24)	0,03	0,06	0,10	0,13	0,16	0,19	0,22	0,25	0,29	0,32
13	ООО "ДАНТЕ КАПИТАЛ"	ПС 220 кВ Радищево	фид. 10 кВ №337 фид. 10 кВ №432	0,15	0,30	0,45	0,59	0,74	0,89	1,04	1,19	1,34	1,49
14	ЗАО "Агрокомплекс Ногинский"	ПС 500 кВ Ногинск	11 кВ фид. № 102, 11 кВ фид. № 203	0,69	1,38	2,07	2,76	3,45	4,14	4,83	5,53	6,22	6,91
15	АО "Мособлэнерго"	ПС 500 кВ Трубино	10 кВ ф. 10 (яч. 410)	0,08	0,16	0,24	0,31	0,39	0,47	0,55	0,63	0,71	0,78
16	АО "Мособлэнерго"	ПС 220 кВ Федино	10 кВ ф. 32	0,10	0,19	0,29	0,39	0,48	0,58	0,68	0,77	0,87	0,96
17	АО "Металлургический завод "Электросталь"	ПС 220 кВ Шибаново	КЛ 110 кВ Шибаново-Лента № 1, КЛ 110 кВ Шибаново-Лента № 2	0,15	0,29	0,44	0,58	0,73	0,87	1,02	1,16	1,31	1,45
ИТОГО:				5,70	10,82	16,51	21,52	26,53	31,55	36,51	41,22	45,93	50,60

Величина потребления электрической мощности потребителей, указанная в графике, определена для условий прохождения максимума нагрузок при среднесуточных температурах наружного воздуха, соответствующих температуре наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92 (-26°C)

Главный инженер

А.В. Филиппов


С.В. Кирюхин