



№ пп	Потребитель	Наименование подстанции	Очередь ограничения, МВт									
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9	Потребители Омского РЭС*	ПС 110 кВ Ачаирская-Оросительная	40,76	58,34	63,21	74,28	76,36	79,01	79,01	79,01	79,01	79,01
		ПС 110 кВ Ачаирская										
		ПС 110 кВ Богословская										
		ПС 110 кВ Бройлерная										
		ПС 110 кВ Морозовская										
		ПС 110 кВ Новотроицкая										
		ПС 110 кВ Парниковая										
		ПС 110 кВ Птицефабрика										
		ПС 35 кВ Краснаярка										
		ПС 35 кВ Комиссаровка										
		ПС 35 кВ Розовка										
		ПС 35 кВ Калининно										
		ПС 35 кВ Покровка Омская										
		ПС 35 кВ Андреевка										
		ПС 35 кВ Надеждино										
ПС 35 кВ Петровка												
ПС 35 кВ Пушкино												
ПС 35 кВ Солнечная Долина												
10	Потребители Тюкалинского РЭС*	ПС 110 кВ Атрачи										
		ПС 110 кВ Тюкалинская										
		ПС 35 кВ Нагибинская										
		ПС 110 кВ Валуевская 1										
		ПС 110 кВ Валуевка-2										
		ПС 35 кВ Малиновка										
11	Потребители Черлакского РЭС*	ПС 110 кВ Иртышская										
		ПС 110 кВ Черлакская										
		ПС 110кВ Большой Атмас										
		ПС 110 кВ Татарская										
		ПС 110 кВ Коммунист										
12	Потребители Кормиловского РЭС*	ПС 110 кВ Новокормиловская										
		ПС 110 кВ Победитель										
13	Потребители Одесского РЭС*	ПС 110 кВ Одесская										
14	Потребители Городского РЭС*	ПС 110 кВ Карбышево			34,65	34,65	34,65	34,65	34,65	34,65	34,65	34,65
		ПС 110 кВ Чунаевка										
		ПС 110 кВ Власть Труда										
		ПС 110 кВ Животновод										
		ПС 110 кВ Надеждинский ТПК										
15	Потребители Шербакульского РЭС*	ПС 110 кВ Екатеринославская				6,84	6,84	6,84	6,84	6,84	6,84	6,84
		ПС 110 кВ Кутузовская										
		ПС 110 кВ Шербакульская										
16	АО "Газпромнефть - ОНПЗ"	Омская ТЭЦ-3, Омская ТЭЦ-4						39,72	39,72	39,72	39,72	39,72
17	ООО "Омсктехуглерод"	ПС 110 кВ Углеродная								20,71	20,71	20,71
18	Потребители запитанные от АО "Омскэлектро"*	ПС 110 кВ Советская								39,40	57,30	77,34
		ПС 110 кВ Съездовская										
		ПС 110 кВ Западная										
		ПС 110 кВ Кировская										
		ПС 110 кВ Барановская										
		ПС 110 кВ Заводская										
		ПС 110 кВ Сибзавод										
ПС 110 кВ Новая												

№ пп	Потребитель	Наименование подстанции	Очередь ограничения, МВт									
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
19	АО «Омский завод транспортного машиностроения»	ПС 110 кВ Промышленная									12,72	12,72
20	ЗАО "Энергосервис 2000"	ПС 110 кВ Береговая									10,60	10,60
21	Потребители запитанные от Свердловской дистанции электроснабжения ЗСЖД*	ПС 110 кВ Мангут-Т										
		ПС 110 кВ 2529, ПС 110 кВ 2546					5,58	5,58	5,58	5,58	5,58	5,58
22	Потребители запитанные от АО "ЭТК"*	ПС 110 кВ Кислородная										29,43
<b>Итого по филиалу ПАО "Россети Сибирь" - "Омскэнерго"</b>			<b>40,76</b>	<b>81,35</b>	<b>120,87</b>	<b>163,24</b>	<b>201,20</b>	<b>243,57</b>	<b>282,97</b>	<b>321,58</b>	<b>364,94</b>	<b>402,29</b>
<b>в т.ч. по тяговому транзиту "Лузино-Исилькуль"</b>				<b>4,53</b>	<b>4,53</b>	<b>4,53</b>	<b>16,09</b>	<b>16,09</b>	<b>16,09</b>	<b>16,09</b>	<b>16,09</b>	<b>24,01</b>

Величина потребления электрической мощности потребителей, указанная в графике, определена для условий прохождения максимума нагрузок при среднесуточных температурах наружного воздуха, соответствующих температуре наиболее холодной пятидневки с обеспеченностью 0,92 (-36,1°C).

\* - Потребители в соответствии с расшифровкой, приведенной в приложении "Перечень потребителей к графику ограничения режима потребления электрической мощности на 2024/2025 гг. по филиалу ПАО "Россети Сибирь" - "Омскэнерго" на территории Омской области".

Заместитель директора по техническим вопросам - главный инженер филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Омскэнерго"

Первый заместитель директора - главный диспетчер Филиала АО "СО ЕЭС" Омское РДУ

  
С.В. Капитонов

  
А.И. Луфт