

СОГЛАСОВАНО
Первый заместитель
Губернатора Орловской области
в Правительстве
Орловской области

СОГЛАСОВАНО
Первый заместитель директора -
Главный диспетчер Филиала
АО «СО ЕЭС»
Курское РДУ

УТВЕРЖДАЮ
Директор филиала ПАО «Россети Центр» -
«Орелэнерго»

В.С. Ивановский

А.А. Хомичук

И.В. Колубанов

2024 г.

2024 г.

2024 г.

ГРАФИК
ограничения режима потребления электрической мощности на 2024/2025 гг.
по филиалу ПАО «Россети Центр» - «Орелэнерго» на территории Орловской области

№ п/п	Потребитель	Наименование подстанции	Очередь ограничения, МВт									
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Южная зона оперативной ответственности филиала ПАО "Россети Центр" - "Орелэнерго"												
1	АО Орелмасло	ПС 110 кВ Заводская	0,587	1,173	1,760	2,347	2,934	3,520	4,107	4,694	5,280	5,867
2	АО Корпорация ГРИНН (Мегакомплекс ГРИНН)	ПС 220 кВ Узловая	0,079	0,158	0,238	0,317	0,396	0,475	0,554	0,634	0,713	0,792
		ПС 110 кВ Химмаш										
3	АО Корпорация ГРИНН (Гипермаркет Линия-2)	ПС 110 кВ Восточная	0,038	0,075	0,113	0,151	0,189	0,226	0,264	0,302	0,339	0,377
4	АО Корпорация ГРИНН (Гипермаркет Линия-3)	ПС 110 кВ Западная	0,059	0,118	0,177	0,236	0,295	0,354	0,413	0,472	0,531	0,590
5	ООО Энергосервис	ПС 110 кВ Советская	0,155	0,309	0,464	0,618	0,773	0,927	1,082	1,236	1,391	1,545
		ПС 110 кВ Приборная										
6	ООО з-д им. Медведева-Машиностроение)	ПС 110 кВ Центральная	0,085	0,169	0,254	0,339	0,424	0,508	0,593	0,678	0,762	0,847
7	ООО Техномаркет	РП 6 кВ Погрузчик	0,115	0,230	0,346	0,461	0,576	0,691	0,806	0,922	1,037	1,152
8	ООО Орелстройиндустрия ПАО Орелстрой	ПС 220 кВ Узловая	0,109	0,218	0,327	0,436	0,545	0,654	0,763	0,872	0,981	1,090
		ПС 220 кВ Орловская Районная										
9	ООО Орловский сталепрокатный завод (ОСПАЗ)	ГПП 110 кВ СПЗ	0,819	1,638	2,457	3,276	4,095	4,914	5,733	6,552	7,371	8,190
10	ООО Керама Марацци	ПС 110 кВ Велор	0,607	1,213	1,820	2,426	3,033	3,639	4,246	4,852	5,459	6,065
		ПС 220 кВ Керама Марацци										
11	ООО Антаго (ООО Орловский машиностроительный завод)	ПС 220 кВ Узловая	0,045	0,090	0,135	0,180	0,225	0,269	0,314	0,359	0,404	0,449

40	ООО Орловский энергосбыт (по АО Орелоблэнерго г.Орёл)	ПС 110 кВ Приборная	1,394	2,787	4,181	5,574	6,968	8,361	9,755	11,148	12,542	13,935
		ПС 110 кВ Центральная										
		ПС 110 кВ Западная										
		ПС 110 кВ Советская										
		ПС 110 кВ Юго-Восточная										
		ПС 110 кВ Восточная										
ПС 110 кВ Химмаш												
ИТОГО:			6,80	13,60	20,41	27,21	34,02	40,81	47,62	54,42	61,22	76,36
Северо - Восточная зона оперативной ответственности филиала ПАО "Россети Центр" - "Орелэнерго"												
1	АО ГМС Ливгидромаш (ООО Квадра-Энергосбыт)	ПС 110 кВ Черкасская	0,210	0,420	0,630	0,840	1,050	1,260	1,470	1,680	1,890	2,100
		ПС 110 кВ ПМ										
		Ливенская ТЭЦ										
		ПС 110 кВ Ливгидромаш										
2	ОАО Ливенский завод погружных насосов (ООО Квадра-Энергосбыт)	ПС 110 кВ Мясокомбинат	0,117	0,234	0,350	0,467	0,584	0,701	0,818	0,934	1,051	1,168
3	АО Промприбор	ПС 110 кВ Пластмасс	0,260	0,521	0,781	1,042	1,302	1,562	1,823	2,083	2,344	2,604
		ПС 35 кВ Пушкарская										
4	ОАО Ливенский завод противопожарного машиностроения (ООО РН-ЭНЕРГО)	ПС 110 кВ ПМ	0,020	0,040	0,060	0,080	0,100	0,120	0,140	0,160	0,180	0,200
5	ООО ЛивныИнтерТехнология	ПС 110 кВ Черкасская	0,033	0,065	0,098	0,130	0,163	0,196	0,228	0,261	0,293	0,326
		ПС 110 кВ Мясокомбинат										
6	АО Орловский завод силикатного кирпича Ливенский филиал	ПС 35 кВ Коротыш	0,012	0,023	0,035	0,046	0,058	0,069	0,081	0,092	0,104	0,115
7	ООО Продмит	ПС 110 кВ Черкасская	0,040	0,079	0,119	0,158	0,198	0,237	0,277	0,316	0,356	0,395
		ПС 110 кВ Мясокомбинат										
8	ОО АПК Юность	ПС 110 кВ Долгое	0,050	0,099	0,149	0,198	0,248	0,297	0,347	0,396	0,446	0,495
9	ЗАО Верховский МКЗ	ПС 110 кВ Верховье I	0,049	0,097	0,146	0,195	0,244	0,292	0,341	0,390	0,438	0,487
10	АО Транснефть - Дружба	ПС 110 кВ Верховье II										7,884
11	ОАО Мценский литейный завод	ПС 220 кВ Мценск	0,442	0,884	1,326	1,768	2,211	2,653	3,095	3,537	3,979	4,421
12	АО "Орловский мясоперерабатывающий комбинат"	РП 10 кВ № 1 Мценск	0,030	0,059	0,089	0,118	0,148	0,177	0,207	0,236	0,266	0,295
13	ООО Орловский энергосбыт (по АО Орелоблэнерго г. Ливны)	ПС 110 кВ Черкасская	0,108	0,216	0,324	0,432	0,540	0,648	0,756	0,864	0,971	1,079
14	ООО Орловский энергосбыт (по АО Орелоблэнерго г.Мценск)	РП 10 кВ № 1 Мценск	0,257	0,513	0,770	1,027	1,284	1,540	1,797	2,054	2,311	2,567

15	ООО Орловский энергосбыт (по АО Орелоблэнерго г.Болхов)	ПС 110 кВ Болхов	0,150	0,300	0,451	0,601	0,751	0,901	1,051	1,202	1,352	1,502
ИТОГО:			1,78	3,55	5,33	7,10	8,88	10,65	12,43	14,21	15,98	25,64
ИТОГО по энергосистеме Орловской области:			8,58	17,15	25,74	34,31	42,90	51,47	60,05	68,62	77,20	102,00
в т.ч. по Южной зоне оперативной ответственности филиала ПАО "Россети			6,80	13,60	20,41	27,21	34,02	40,81	47,62	54,42	61,22	76,36
в т.ч. по Северо - Восточной зоне оперативной ответственности филиала			1,78	3,55	5,33	7,10	8,88	10,65	12,43	14,21	15,98	25,64
Ожидаемый максимум по энергосистеме, МВт			510,00									

Величина потребления электрической мощности потребителей, указанная в графике, определена для условий прохождения максимума нагрузок при среднесуточных температурах наружного воздуха, соответствующих температуре наиболее холодной пятидневки с обеспеченностью 0,92 (-25,0°C).

И.о. главного инженера
филиала ПАО «Россети Центр» - «Орелэнерго»



Д.В. Зюзин