

17	ж/т ОАО ПЗ им. Чапч., ж/т.ОАО "Шатта"	ПС 35 кВ Заливная	ВЛ 10 кВ Ферма-2 Чап.	ДД	60					0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
18	п.Алцанхутта	ПС 35 кВ Заливная	ВЛ 10 кВ Ц ус-ба	ДД	60					0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07
19	ж/т.ООО "Кегульта"	ПС 110 кВ Кегульта	ВЛ 10 кВ Кормоцех	ДД	60						0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
20	ж/т СПК Ергенинс.	ПС 110 кВ Ергенинская	ВЛ 10 кВ Комплекс	ДД	60							0,04	0,04	0,04	0,04
21	п.Годжур, ИП,	ПС 110 кВ Ергенинская	ВЛ 10 кВ Связь Кег.	ДД	60							0,05	0,05	0,05	0,05
22	ж/т, ИП, КФХ,п.Каажакхин	ПС 35 кВ Сарпинская	ВЛ 10 кВ Ферма-3	ДД	60								0,03	0,03	0,03
23	ж/т, ИП, КФХ, п.Догмакин	ПС 35 кВ Сарпинская	ВЛ 10 кВ Ферма-2	ДД	60								0,03	0,03	0,03
24	ж/т, ИП, п.Заргакиш	ПС 35 кВ Сарпинская	ВЛ 10 кВ Ферма-1	ДД	60								0,04	0,04	0,04
25	п.Салын-Тугтун	ПС 35 кВ Сарпинская	ВЛ 10 кВ Цусадьба	ДД	60								0,05	0,05	0,05
26	п. Ергенинский,ОАО АПК Кетч.	ПС 110 кВ Ергенинская	ВЛ 10 кВ Цусадьба	ДД	60								0,06	0,06	0,06
27	ж/т СПК Ергенинс., ж/т.ОАО АПК Кетч.	ПС 110 кВ Ергенинская	ВЛ 10 кВ Жив.точки	ДД	60								0,01	0,01	0,01
28	ж/т.ООО "Кегульта"	ПС 110 кВ Кегульта	ВЛ 10 кВ Бригада 1	ДД	60								0,01	0,01	0,01
29	п.Тугтун	РП 10 кВ Тугтунский	ВЛ 10 кВ Тугтун	ДД	60										0,04
30	ИП	РП 10 кВ Тугтунский	ВЛ 10 кВ Жив.точки	ДД	60										0,01
31	п.Эвдык	РП 10 кВ Тугтунский	ВЛ 10 кВ Эвдык	ДД	60										0,03
32	ООО Агрофарма "ПИК ПЛЮС" ж/т, ПАО Мегафон, АО "Ветроэнергетика "Уралан"	ПС 110 кВ Володаровская	ВЛ 10 кВ Поселок	ДД	60						0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
33	ИП Джамбинов Б.В., Гражданин Мангаева Л.Х.	ПС 110 кВ Володаровская	ВЛ 10 кВ МТФ	ДД	60						0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
34	СПК им. Кирова ж/т Маливанов С.М., СПК им. Кирова - Бригада-1, ИП Кравченко О.В., ИП Адамова П.Г.	ПС 35 кВ Привольное-1	ВЛ 10 кВ Кирзавод	ДД	60						0,18	0,18	0,18	0,18	0,18
35	АО Межрегионэнергосбыт Ульдоочины	ПС 110 кВ Ульдоочины	ВЛ 10 кВ Ульдоочины	ДД	60							0,09	0,09	0,09	0,09
36	ООО Цельсий	ПС 35 кВ Воробьевская	Ввод 10 кВ Т-1	ДД	60							0,13	0,13	0,13	0,13
37	СПК Кирова ж/т Омаров О.М., СПК им. Кирова- ж/т. Немеса, СПК им. Кирова- ж/т. Ходжумаров	ПС 110 кВ Привольное-2	ВЛ 10 кВ МТФ, Манц	ДД	60									0,06	0,06
38	ОАО Калмыцкое по племенной работе, ООО Символ	ПС 110 кВ Ики-Бурул	ВЛ10 кВ Ферма-3 Кр.Путиловец	ОП	20			0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06
39	ИП Абдуллаев З.М., ИП Мугумаев Ш.К.	ПС 110 кВ Ики-Бурул	ВЛ 10 кВ Ферма-2 Б-Бурул	ОП	20			0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
40	ПАО междугородней и международной электрической связи Ростелеком	ПС 110 кВ Ики-Бурул	ВЛ 10 кВ Мангч	ОП	20			0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
41	БУ ДО Ики-Бурульский ЦДО, МБОУ ДОД Ики-Бурульская ДЮСШ им. Н.Б.Богаева	ПС 110 кВ Ики-Бурул	ВЛ 10 кВ Промзона	ОП	20			0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
42	БУ РК Ики-Бурульская РСББЖ	ПС 110 кВ Ики-Бурул	ВЛ 10 кВ МТФ	ОП	20			0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
43	ИП Бадмаев А.Ш., ИП Михалев Н.Д.	ПС 110 кВ Ики-Бурул	ВЛ 10 кВ Жив. точки	ОП	20			0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
44	БУ РК Ики-Бурульская РБ	ПС 110 кВ Чолун-Хамур	ВЛ 10 кВ Центральная усадьба Хомутникова	ДД	60						0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
45	ПАО междугородней и международной электрической связи Ростелеком	ПС 110 кВ Чолун-Хамур	ВЛ 10 кВ Поселок	ДД	60						0,03	0,03	0,03	0,03	0,03


137	ж/т, п.Кенкря	ПС 35 кВ Кануковская	ВЛ 10 кВ Кенкря	ДД	60										0,02	0,02	
138	СПК Кануковск.	ПС 35 кВ Кануковская	ВЛ 10 кВ Семяочист.	ДД	60										0,01	0,01	
139	с.Кануково	ПС 35 кВ Кануковская	ВЛ 10 кВ Цус-ба	ДД	60										0,15	0,15	
140	с.Плодовитое, ИП, ООО "Плодовитое"	ПС 35 кВ Плодовитое	ВЛ 10 кВ Плодовитое	ДД	60											0,20	
141	ИП, ООО "Калмыцкое"	ПС 110 кВ Кировская	ВЛ 10 кВ Жив.точки	ДД	60											0,02	
142	п.Рассвет, ИП	ПС 110 кВ Кировская	ВЛ 10 кВ Цусальба	ДД	60											0,04	
Итого по ПС 220 кВ Большой Царын-1						до 5 мин	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						от 5 до 20 мин	0,17	0,19	0,26	0,48	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
						от 20 до 60 мин	0,11	0,43	0,57	1,03	1,19	1,34	1,45	1,51	1,80	2,06	
						Всего	0,28	0,62	0,83	1,51	1,69	1,84	1,95	2,01	2,30	2,56	
						Всего по ДУ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Район ПС 110 кВ Цаган-Аман																	
143	НС-1	ПС 110 кВ Цаган-Аман	ВЛ 10 кВ НС-1	ОП	20	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	
144	ВЛ 10 кВ Жив.точки	ПС 110 кВ Цаган-Аман	ВЛ 10 кВ Жив.точки	ОП	20	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	
145	КФХ, ИП	ПС 110 кВ Цаган-Аман	ВЛ 10 кВ МТФ	ОП	20		0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	
146	ИП	ПС 110 кВ Цаган-Аман	ВЛ 10 кВ Связь	ОП	20		0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	
147	ИП, РЭС	ПС 110 кВ Цаган-Аман	ВЛ 10 кВ База РЭС	ОП	20		0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	
148	п.Белозерный, ИП, ж/т, СПК Юста	ПС 110 кВ Юста	ВЛ 10 кВ Белозерный	ДД	60		0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	
149	п.Октябрьский, ИП, ж/т, СПК Юста	ПС 110 кВ Юста	ВЛ 10 кВ Октябрьский	ДД	60		0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	
150	ж/т, СПК Юста, ИП, КФХ	ПС 110 кВ Юста	ВЛ 10 кВ Песчанка	ДД	60		0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	
151	ж/т, СПК Харба	ПС 35 кВ Харба	ВЛ 10 кВ Ферма 1	ДД	60			0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	
152	КФХ, ж/т СПК Харба, ООО Баска, КФХ	ПС 35 кВ Харба	ВЛ 10 кВ Кормопех	ДД	60			0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	
153	ж/т, СПК Харба, КФХ	ПС 35 кВ Харба	ВЛ 10 кВ Жив.точки	ДД	60			0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	
154	ж/т, СПК Татаал, ж/т СПК Юста, ИП, КФХ	ПС 110 кВ Татаал	ВЛ 10 кВ Связь	ДД	60			0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	
155	ж/т, СПК Татаал, КФХ	ПС 110 кВ Татаал	ВЛ 10 кВ Жив.точки	ДД	60			0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	
156	п.Татаал, СПК Татаал	ПС 110 кВ Татаал	ВЛ 10 кВ Татаал	ДД	60				0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	
157	п.Чомпот, ж/т, СПК Татаал, КФХ	ПС 110 кВ Татаал	ВЛ 10 кВ Чомпот	ДД	60				0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	
158	п.Харба, СПК Харба	ПС 35 кВ Харба	ВЛ 10 кВ Харба	ДД	60						0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	
159	ж/т, СПК Эрдниев.	ПС 35 кВ Эрдниевская	ВЛ 10 кВ Долан	ДД	60						0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	
160	ж/т, СПК Эрдниев.	ПС 35 кВ Эрдниевская	ВЛ 10 кВ Ферма-1	ДД	60						0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	
161	ж/т, СПК Эрдниев.	ПС 35 кВ Эрдниевская	ВЛ 10 кВ Ферма-2	ДД	60						0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	
162	п.Эрдниевский, СПК Эрдниевский	ПС 35 кВ Эрдниевская	ВЛ 10 кВ Эрдниевский	ДД	60						0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	
163	п.Полынный	ПС 35 кВ Полынная	ВЛ 10 кВ Полынный	ДД	60								0,07	0,07	0,07	0,07	

164	СПК Польшинный	ПС 35 кВ Польшинная	ВЛ 10 кВ Жив.бригада	ДД	60								0,01	0,01	0,01				
165	СПК Польшинный	ПС 35 кВ Польшинная	ВЛ 10 кВ Жив.точки	ДД	60								0,01	0,01	0,01				
166	п.Смушковое, ж/т. СПК Польшинный	ПС 35 кВ Польшинная	ВЛ 10 кВ Смушковое	ДД	60									0,02	0,02				
167	ж/т.СПК Польшинный	ПС 35 кВ Польшинная	ВЛ 10 кВ Хурум	ДД	60									0,02	0,02				
Итого по ПС 110 кВ Чаган-Аман					до 5 мин	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					от 5 до 20 мин	0,08	0,10	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17
					от 20 до 60 мин	0,00	0,00	0,08	0,18	0,25	0,28	0,45	0,54	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58
					Всего	0,08	0,10	0,25	0,35	0,42	0,45	0,62	0,71	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75
					Всего по ДУ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Район ПС 110 кВ Иджил, ПС 110 кВ Барун, ПС 110 кВ Ковыльная																			
168	п. Иджил, Жив.стоянки	ПС 110 кВ Иджил	ВЛ 10 кВ Поселок	ДД	60						0,02	0,02	0,02	0,02	0,02				
169	п. Северный, Жив.стоянки	ПС 110 кВ Иджил	ВЛ 10 кВ Северный	ДД	60						0,04	0,04	0,04	0,04	0,04				
170	п.Ц-Нур	ПС 35 кВ Ц-Нур	ВЛ 10 кВ Ц-Нур	ДД	60						0,06	0,06	0,06	0,06	0,06				
171	Жив.стоянки	ПС 35 кВ Ц-Нур	ВЛ 10 кВ Жив.точки	ДД	60								0,01	0,01	0,01				
172	п. Босхачи	ПС 35 кВ Ц-Нур	ВЛ 10 кВ Октябрь. МЖС	ДД	60								0,02	0,02	0,02				
173	п. Леджаш-Худук	ПС 35 кВ Ц-Нур	ВЛ 10 кВ Ферма-3	ДД	60								0,02	0,02	0,02				
174	ж/т.ОАО "Сарпа"	ПС 35 кВ Сарпа	ВЛ 10 кВ Ферма-3	ДД	60									0,01	0,01				
175	ж/т.ОАО "Сарпа"	ПС 35 кВ Сарпа	ВЛ 10 кВ Ферма-2	ДД	60									0,04	0,04				
176	ж/т.ОАО "Сарпа"	ПС 35 кВ Сарпа	ВЛ 10 кВ Связь	ДД	60									0,03	0,03				
177	ж/т.ОАО "Сарпа", ж/т.СПК"Хонуд"	ПС 35 кВ Сарпа	ВЛ 10 кВ Ферма-1	ДД	60									0,03	0,03				
178	п.Сарпа	ПС 35 кВ Сарпа	ВЛ 10 кВ Ц,ус-ба	ДД	60									0,09	0,09				
179	Жив.стоянки	ПС 110 кВ Ковыльная	ВЛ 10 кВ Орошение	ДД	60										0,01				
180	Жив.стоянки	ПС 110 кВ Ковыльная	ВЛ 10 кВ Жив.точки	ДД	60										0,01				
181	КФХ	ПС 110 кВ Барун	ВЛ 10 кВ Орошение	ДД	60										0,04				
182	п.Барун, КФХ	ПС 110 кВ Барун	ВЛ 10 кВ Барун	ДД	60										0,05				
183	КФХ	ПС 110 кВ Барун	ВЛ 10 кВ Орош	ДД	60										0,01				
Итого по ПС 110 кВ Иджил, ПС 110 кВ Барун, ПС 110 кВ Ковыльная					до 5 мин	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					от 5 до 20 мин	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					от 20 до 60 мин	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,06	0,12	0,17	0,37	0,49	0,49	0,49		
					Всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,06	0,12	0,17	0,37	0,49	0,49	0,49		
					Всего по ДУ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Район ПС 110 кВ Виноградовская																			

Итого по филиалу ПАО «Россети Юг» - «Калмэнерго»	до 5 мин	1,33	5,19	7,37	11,24	12,01	12,01	12,01	12,01	12,01	12,01
	от 5 до 20 мин	1,10	1,54	2,41	2,95	2,97	3,57	11,89	11,89	11,89	11,89
	от 20 до 60 мин	0,17	0,69	1,14	2,42	3,53	4,96	5,97	7,12	8,99	9,90
	Всего	2,60	7,42	10,92	16,61	18,51	20,54	29,87	31,02	32,89	33,80
	Всего по ДУ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Величина потребления электрической мощности потребителей, указанная в графике, определена для условий прохождения максимума нагрузок при среднесуточных температурах наружного воздуха, соответствующих температуре наиболее холодной пятидневки с обеспеченностью 0,92 (-21°С)

Исполняющий обязанности
первого заместителя директора -
Главного инженера филиала
ПАО "Россети Юг" - "Калмэнерго"



О.Х.Базыров