

СОГЛАСОВАНО
Министр
жилищно-коммунального хозяйства
Владимирской области



Е.Н. Семёнова

2024 г.

СОГЛАСОВАНО
Первый заместитель директора
главный диспетчер Филиала
АО "СО ЕЭС" Владимирское РДУ



В.А. Фадеев

2024 г.

УТВЕРЖДАЮ
Директор филиала
ПАО "Россети Центр и Приволжье" -
"Владимирэнерго"



И.В. Янин

2024 г.

ГРАФИК

временного отключения потребления на 2024/2025 гг.

по филиалу ПАО "Россети Центр и Приволжье" - "Владимирэнерго" на территории Владимирской области

№ п/п	Потребитель	Наименование подстанции	Наименование фидера	Способ ввода отключения по графику	Время отключения, мин.	Очередь ограничения, МВт											
						I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
Александровский участок ДС ЦУС																	
1	АО "Электрокабель" Кольчугинский завод	ПС 110 кВ Кольчугино	616	оп	20					1,262							
2			621	оп	20					0							
3			623	оп	20					0							
4			634	оп	20					0							
5			636	оп	20					0,043							
6			604	оп	20					0							
7			610	оп	20					0							
8			627	оп	20					0							
9			628	оп	20					1,599							
10			629	оп	20					0							
11			633	оп	20					0							
12			608	оп	20					1,728							
13			614	оп	20					1,651							
14			617	оп	5					1,586							
15	АО "ОРЭС-Владимирская область" г. Кольчугино	ПС 110 кВ Кольчугино	620	оп	5				1,71								
16			624	оп	5				0,074								
17			637	оп	5					1,745							
Итого по ПС 110 кВ Кольчугино:						0	0	0	5,115	6,283	0	0	0	0	0		
Нарастающим итогом:							0	0	5,115	11,398	11,398	11,398	11,398	11,398	11,398		
18	МУП "Александровэлектросеть"	ПС 220 кВ Александров	616	оп	20			2,363									
19			617	оп	20			0,481									
20			626	оп	20			1,606									
21			628	оп	20			2,409									
22			635	оп	20										0,924		
23			639	оп	20										1,513		
24			642	оп	20										2,002		
25			647	оп	20										0,635		
26	ООО "КРИП ТЕХНО"	ПС 220 кВ Александров	625	оп	20		0										
Итого по ПС 220 кВ Александров:						0	0	6,859	0	0	0	0	0	5,074	0		
Нарастающим итогом:							0	6,859	6,859	6,859	6,859	6,859	6,859	11,933	11,933		
27	ОАО Юрьев-Польский завод	ПС 110 кВ Юрьев-	106	оп	20			0,737									
28	АО Ткацко-отделочная фабрика	ПС 110 кВ Юрьев-	114	оп	20			0									
29	"Авангард"	Польская	123	оп	20			0,59									

218			642	ДУ	5					0,415								
219			644	ДУ	5					0,753								
220	АО "ОРЭС-Владимирская область" г. Ковров	ПС 110 кВ Южная	660	ДУ	5					0,629								
221			664	ДУ	5					0,959								
222			666	ДУ	5								0,143					
223			673	ДУ	5								0,857					
224			675	ДУ	5								0,176					
Итого по ПС 110 кВ Южная:						1,09	0	1,132	0	3,589	0	1,176	0	0	0	0		
Нарастающим итогом:							1,09	2,222	2,222	5,811	5,811	6,987	6,987	6,987	6,987			
225	ОАО "Завод им. Дегтярева"	ПС 110 кВ Восточная	682	ДУ	5	1,336												
226			683	ДУ	5	0,526												
227			684	ДУ	5	1,008												
228			695	ДУ	5	0,479												
229			6102	ДУ	5	0,008												
230			6104	ДУ	5													
231			6108	ДУ	5												0,297	
232			6109	ДУ	5												0	
233			6110	ДУ	5												0,357	
234			673	ДУ	5												0,65	
235			690	ДУ	5				1,051								0,875	
236			696	ДУ	5				0,5									
237			697	ДУ	5				0									
238	6107	ДУ	5				0,413											
239	ПАО "Ковровский механический завод"	ПС 110 кВ Восточная	676	ДУ	5		1,433											
240			677	ДУ	5											0,449		
241			679	ДУ	5											0		
242			686	ДУ	5											0,275		
243			687	ДУ	5											1,569		
244	688	ДУ	5											0				
245	АО "ОРЭС-Владимирская область" г. Ковров	ПС 110 кВ Восточная	6101	ДУ	5					0,093								
246			6103	ДУ	5					1,501								
247			6105	ДУ	5					1,545								
248	ОАО "Ковровхлебопродукт"	ПС 110 кВ Восточная	699	ДУ	5					0,591								
Итого по ПС 110 кВ Восточная:						3,357	0	3,397	0	0	3,73	0	0	2,293	2,179			
Нарастающим итогом:							3,357	6,754	6,754	6,754	10,484	10,484	10,484	12,777	14,956			
249	ОАО "Муромтепловоз"	ПС 110 кВ Ждановская	608	ДУ	5										0,178			
250			614	ДУ	5										0			
251			638	ДУ	5											0,37		
252	ООО "Николь-Пак Империял"	ПС 110 кВ Ждановская	647	ДУ	5									1,728				
253	Филиал ОАО ЦТЖБ - "Муромский"	ПС 110 кВ Ждановская	610	ДУ	5					0,136								
254			615	ДУ	5					1,754								
255	МУП "Горэлектросеть" г.Муром	ПС 110 кВ Ждановская	637	ДУ	5					1,232								
256			649	ДУ	5					2,112								
257			651	ДУ	5					1,23								
Итого по ПС 110 кВ Ждановская:						0	0	0	0	6,464	0	0	0	2,276	0			
Нарастающим итогом:							0	0	0	6,464	6,464	6,464	6,464	8,74	8,74			
258	ООО "Русджам"	ПС 110 кВ Гороховец	609	ОП	60									3,506				
259			612	ОП	60										2,031			
260	ООО "Горэнерго"	ПС 110 кВ Гороховец	604	ОП	60				0,267									
261			614	ОП	60				1,454									
262			615	ОП	60				0,026									
263			616	ОП	60				0,655									
Итого по ПС 110 кВ Гороховец:						0	0	0	2,402	0	0	0	5,537	0	0			
Нарастающим итогом:							0	0	2,402	2,402	2,402	2,402	7,939	7,939	7,939			

в т.ч. по Александровскому участку ДС ЦУС:	до 5 мин.	3,078	3,078	3,078	8,193	8,193	8,193	10,171	10,171	10,171	10,171
	от 5 до 20 мин.	0	1,327	8,186	11,169	17,452	17,452	17,452	17,452	22,526	22,526
	от 20 до 60 мин.	0	0	4,523	4,523	7,22	7,22	8,383	8,383	8,383	8,583
	всего	3,078	4,405	15,787	23,885	32,865	32,865	36,006	36,006	41,08	41,28
	всего по ДУ	3,078	3,078	3,078	3,078	3,078	3,078	5,056	5,056	5,056	5,056
в т.ч. по Владимирскому участку ДС ЦУС:	до 5 мин.	3,662	15,415	18,034	25,239	25,239	30,132	32,89	37,678	40,411	47,657
	от 5 до 20 мин.	0	3,799	3,799	3,799	3,799	6,313	8,748	14,486	17,227	17,227
	от 20 до 60 мин.	0	0	0	0	5,145	12,627	14,739	16,728	22,7	22,7
	всего	3,662	19,214	21,833	29,038	34,183	49,072	56,377	68,892	80,338	87,584
	всего по ДУ	3,662	15,415	18,034	25,239	25,239	30,132	32,89	37,678	40,411	47,657
в т.ч. по Гусевскому участку ДС ЦУС:	до 5 мин.	0	0	0,794	0,794	0,794	0,794	0,794	0,794	0,794	0,794
	от 5 до 20 мин.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	от 20 до 60 мин.	1,003	6,072	6,072	9,212	9,212	9,212	14,293	14,293	14,293	14,293
	всего	1,003	6,072	6,866	10,006	10,006	10,006	15,087	15,087	15,087	15,087
	всего по ДУ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
в т.ч. по Ковровскому участку ДС ЦУС:	до 5 мин.	4,447	4,447	13,938	13,938	25,831	33,222	39,634	46,039	54,696	58,585
	от 5 до 20 мин.	6,434	12,032	12,032	13,68	14,028	19,229	23,637	23,637	23,637	25,113
	от 20 до 60 мин.	3,602	3,602	6,685	9,087	9,087	9,087	9,087	14,624	14,624	28,351
	всего	14,483	20,081	32,655	36,705	48,946	61,538	72,358	84,3	92,957	112,049
	всего по ДУ	4,447	4,447	13,938	13,938	25,831	33,222	39,634	46,039	54,696	58,585

Величина потребления электрической мощности потребителей, указанных в графике, определена для условий прохождения максимума нагрузок при среднесуточных температурах наружного воздуха, соответствующих температуре наиболее холодной пятидневки с обеспеченностью 0,92 (-27° С).

И.о. первого заместителя директора -
главный инженер филиала ПАО "Россети Центр и Приволжье" - "Владимирэнерго"



М.В. Голубев