

				всего	1,81	3,51	5,70	8,02	11,90	11,90	13,83	13,83	13,83	16,24
				всего по ДУ										
				до 5 мин										
				от 5 до 20 мин										
				от 20 до 60 мин								2,47	2,47	2,47
				всего								2,47	2,47	2,47
				всего по ДУ										
АО "Волтайр-Пром"	ПС "Азотная"	яч. 6 кВ № 13	ОП ООО "ВОЛЖСКИЙ МЕТАНОЛ"	от 5 до 20 мин			2,20	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20
	ПС "Азотная"	яч. 6 кВ № 28	ОП ООО "ВОЛЖСКИЙ МЕТАНОЛ"	от 5 до 20 мин			2,40	2,40	2,40	2,40	2,40	2,40	2,40	2,40
ООО "ВОЛЖСКИЙ МЕТАНОЛ"	ПС "Азотная"	яч. 6 кВ № 24	ОП ООО "ВОЛЖСКИЙ МЕТАНОЛ"	от 5 до 20 мин			0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	ПС "Латекс"	яч. 6 кВ № 66	ОВБ ООО "ВОЛЖСКИЙ МЕТАНОЛ"	от 20 до 60 мин			0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
ООО "Веста"	ПС "Азотная"	яч. 6 кВ №20,22	ОП ООО "ВОЛЖСКИЙ МЕТАНОЛ"	от 5 до 20 мин			0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
ООО "ВП РТТ"	ПС "Латекс"	яч. 6 кВ № 5	ОВБ ООО "ВОЛЖСКИЙ МЕТАНОЛ"	от 20 до 60 мин			0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15
ИП Худякова Е.С.	ПС "Латекс"	яч. 6 кВ № 11	ОВБ ООО "ВОЛЖСКИЙ МЕТАНОЛ"	от 20 до 60 мин			0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
ИП Майер Г.Г.	ПС "Латекс"	яч. 6 кВ № 22	ОВБ ООО "ВОЛЖСКИЙ МЕТАНОЛ"	от 20 до 60 мин			0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
ООО "Армат"	ПС "Латекс"	яч. 6 кВ № 50	ОВБ ООО "ВОЛЖСКИЙ МЕТАНОЛ"	от 20 до 60 мин			0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15
АО "ТЕКСКОР"	ПС "Волокно"	яч. 6 кВ № 12	ОП АО "ТЕКСКОР"	от 5 до 20 мин			0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45
	ПС "Волокно"	яч. 6 кВ № 32	ОП АО "ТЕКСКОР"	от 5 до 20 мин			0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
	ПС "Волокно"	яч. 6 кВ № 64	ОП АО "ТЕКСКОР"	от 5 до 20 мин			0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60
ООО "Промвент"	ПС "Латекс"	яч. 6 кВ № 56	ОВБ ООО "ВОЛЖСКИЙ МЕТАНОЛ"	от 20 до 60 мин			0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
ООО "Пласт Сервис"	ПС "Латекс"	яч. 6 кВ № 68	ОВБ ООО "ВОЛЖСКИЙ МЕТАНОЛ"	от 20 до 60 мин			0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15
ООО "Бенда-Лютц"	ПС "Латекс"	яч. 6 кВ № 69	ОВБ ООО "ВОЛЖСКИЙ МЕТАНОЛ"	от 20 до 60 мин			0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60
ООО ПКФ "ТИБЕТ"	ПС "Латекс"	яч. 6 кВ № 71	ОВБ ООО "ВОЛЖСКИЙ МЕТАНОЛ"	от 20 до 60 мин			0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09
ООО "Протон Холдинг"	ПС "Каучук"	яч. 6 кВ № 3	ОВБ ООО "ВОЛЖСКИЙ МЕТАНОЛ"	от 20 до 60 мин			0,28	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28


11	ИТОГО ОАО "РЖД" Волгоградская дистанция электроснабжения:				до 5 мин				7,50	7,50	7,50	7,50	7,50	7,50	7,50	
					от 5 до 20 мин											
					от 20 до 60 мин				0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
					всего				7,80	7,80	7,80	7,80	7,80	7,80	7,80	7,80
					всего по ДУ				7,50	7,50	7,50	7,50	7,50	7,50	7,50	7,50
	в т.ч. по энергорайону "Волгоград Юг":				до 5 мин				7,50	7,50	7,50	7,50	7,50	7,50		
					от 5 до 20 мин											
					от 20 до 60 мин				0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	
					всего				7,80	7,80	7,80	7,80	7,80	7,80	7,80	
					всего по ДУ				7,50	7,50	7,50	7,50	7,50	7,50	7,50	
12	Филиал АО "Транснефть-Приволга" Волгоградское РНУ	ПС "Кузьмичи", яч. 6 кВ №10,18,14,19	Оборудование НПС "Кузьмичи"	ОВБ	от 20 до 60 мин									5,20		
		ПС "Зензеватка", яч. 6 кВ №11,23	Оборудование НПС "Зензеватка"	ДУ	до 5 мин				5,10	5,10	5,10	5,10	5,10	5,10		
	ИТОГО Филиал АО "Транснефть-Приволга" Волгоградское РНУ:				до 5 мин				5,10	5,10	5,10	5,10	5,10	5,10		
					от 5 до 20 мин											
					от 20 до 60 мин											
всего											5,10	5,10	5,10	5,10	5,10	
				всего по ДУ				5,10	5,10	5,10	5,10	5,10				
13	ООО "Каргилл Новоаннинский"	ПС Каргилл Новоаннинский	яч. 10 кВ К01, К08	ОП	от 5 до 20 мин				5,40	5,40	5,40	5,40	5,40	5,40		
					до 5 мин											
	ИТОГО ООО "Каргилл Новоаннинский":				от 5 до 20 мин				5,40	5,40	5,40	5,40	5,40			
					от 20 до 60 мин											
					всего							5,40	5,40	5,40	5,40	
всего по ДУ											5,40	5,40	5,40	5,40		
14	ООО "Камышинский Текстиль"	ПС "ХБК"	ф. 10 кВ №9,19,32,37,39	ДУ	до 5 мин					5,60	5,60	5,60	5,60	5,60		
					до 5 мин								5,60	5,60	5,60	
	ООО "Камышинский Текстиль"				от 5 до 20 мин											
					от 20 до 60 мин											
					всего							5,60	5,60	5,60	5,60	
всего по ДУ											5,60	5,60	5,60	5,60		
15	ПАО "Курганмашзавод"	ПС "ВГТЗ-3", яч.6 кВ №6, 9	Электроприемни ки потребителя	ОП	от 5 до 20 мин				3,90	3,90	3,90	3,90	3,90	3,90		
					до 5 мин											
	ИТОГО ПАО "Курганмашзавод":				от 5 до 20 мин				3,90	3,90	3,90	3,90	3,90			
					от 20 до 60 мин											
					всего							3,90	3,90	3,90	3,90	
всего по ДУ											3,90	3,90	3,90	3,90		
16	АОО "ТПР "ВГТЗ"	ПС "ВГТЗ-1", яч. 6 кВ №41,42	Электроприемни ки потребителя	ОП	до 5 мин				1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25		
					до 5 мин								1,25	1,25	1,25	
	ИТОГО АОО "ВМК "ВГТЗ"				от 5 до 20 мин				1,25	1,25	1,25	1,25	1,25			
					от 20 до 60 мин											
					всего							1,25	1,25	1,25	1,25	
всего по ДУ											1,25	1,25	1,25	1,25		
ООО "Промышленные технологии"	ГПП	ф.10 кВ 36	ОП	от 5 до 20 мин							0,08	0,08	0,08			
	ЦРП-1	ф.10 кВ 27	ОП	от 5 до 20 мин							0,42	0,42	0,42			
	ГПП	ф.10 кВ 19, 22	ОП	от 5 до 20 мин							0,21	0,21	0,21			
	ЦРП-1	ф.10 кВ 3,17	ОП	от 5 до 20 мин							0,63	0,63	0,63			
	ГПП	ф.10 кВ 29	ОП	от 5 до 20 мин							0,40	0,40	0,40			

18	ООО "Автомобильные заправочные станции "Волгоградская Топливная Компания", ООО "Единство", ООО "Газонефтепродукт сеть АГЗС", ООО "Газонефтепродукт сеть", ООО "Сити-Экспресс Волгоград", ООО "РОСТРА-ЭКО", ИП Борисова Т.Г.	ПС "Молзавод"	ф. 10 кВ №27	ДУ	до 5 мин								2,20	2,20			
	ООО "Нижеволжскстройсервис"	ПС "Садовая"	ф. 6 кВ №16	ОП	от 5 до 20 мин								0,55	0,55			
	НПО "ОРТЕХ-ЖКХ"	ПС "Садовая"	ф. 6 кВ №8	ОП	от 5 до 20 мин								0,62	0,62			
	ТСН СНТ "Строитель"	ПС "Зеленая"	ф.6 кВ №11	ДУ	до 5 мин								1,50	1,50			
	ООО "СП"Ахтуба", ООО "Волтайрэкстремед"	ПС "Зеленая"	ф.6 кВ №14	ДУ	до 5 мин								0,14	0,14			
	СНТ "Вишневый сад"	ПС "Зеленая"	ф.6 кВ №13	ДУ	до 5 мин								0,20	0,20			
	ИП Агеев А.Г.	ПС "Зеленая"	ф.6 кВ №19	ДУ	до 5 мин								0,04	0,04			
	ООО "ВЗРО"	ПС "Городская-1"	ф. 6 кВ №41	ОВБ	от 20 до 60 мин								0,55	0,55			
	ООО ПТП "Поршень"	ПС"Городская-1"	ф. 6 кВ №42	ОВБ	от 20 до 60 мин								0,53	0,53			
	ООО "ВОЛГАБАС"	ПС"Городская-2"	ф.10 кВ №1	ОВБ	от 20 до 60 мин								0,24	0,24			
	ООО "ВОЛГАЦЕНТР"	ПС "Городская-2"	ф. 10 кВ №12	ДУ	до 5 мин								1,43	1,43			
	СНТ "Тюльпан"	ПС"Ахтуба"	ф.6 кВ №22	ДУ	до 5 мин								1,70	1,70			
	ИТОГО ПАО "Волгоградэнергосбыт":				до 5 мин								6,66	13,87	13,87		
					от 5 до 20 мин											1,17	1,17
					от 20 до 60 мин											9,54	15,16
всего															16,20	30,19	30,19
в т.ч. по энергорайону "Волгоград Юг":				всего по ДУ								6,66	13,87	13,87			
				до 5 мин											1,98	1,98	1,98
				от 5 до 20 мин													
				от 20 до 60 мин											1,50	1,50	1,50
в т.ч. по энергорайону "Волжский":				всего								3,48	3,48	3,48			
				всего по ДУ											1,98	1,98	1,98
				до 5 мин												5,01	5,01
				от 5 до 20 мин													
				от 20 до 60 мин										1,32	1,32		
				всего											6,33	6,33	
				всего по ДУ											5,01	5,01	
				до 5 мин												0,70	0,70
19	ООО ВГМЗ «Сарепта»	ПС "Канатная"	ф. 10 кВ №9,29	ДУ	до 5 мин								0,70	0,70			
	ИТОГО ООО ВГМЗ "Сарепта":				до 5 мин								0,70	0,70			
					от 5 до 20 мин												
					от 20 до 60 мин												
					всего										0,70	0,70	
	в т.ч. по энергорайону "Волгоград Юг":				всего по ДУ								0,70	0,70			
					до 5 мин											0,70	0,70
					от 5 до 20 мин												
					от 20 до 60 мин												
					всего									0,70	0,70		
всего по ДУ															0,70	0,70	
до 5 мин																0,26	0,26
от 5 до 20 мин																	
20	ООО "Лайн Пласт"	ПС "Крановая"	ф. 10 кВ №19	ДУ	до 5 мин								0,26	0,26			
	ИТОГО ООО "Лайн Пласт":				до 5 мин								0,26	0,26			
					от 5 до 20 мин												
					от 20 до 60 мин												
всего														0,26	0,26		

33	ООО "Спортмастер"	ПС "Развилка-2" ф. 10 кВ 15, 26	Электроприемни ки потребителя	ОП	от 20 до 60 мин					0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45		
	ИТОГО ООО "Спортмастер":					до 5 мин											
						от 5 до 20 мин											
						от 20 до 60 мин				0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	
						всего				0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	
						всего по ДУ											
	в т.ч. по энергорайону "Волгоград Юг":					до 5 мин											
						от 5 до 20 мин											
						от 20 до 60 мин				0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	
						всего				0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	
всего по ДУ																	
34	ООО "Газпром трансгаз Волгоград"	ПС "Дар-Гора-110" ф. 6 кВ 28, 39	Электроприемни ки потребителя	ОП	от 20 до 60 мин					0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40		
	ИТОГО ООО "Газпром трансгаз Волгоград":					до 5 мин											
						от 5 до 20 мин											
						от 20 до 60 мин				0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	
						всего				0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	
						всего по ДУ											
	в т.ч. по энергорайону "Волгоград Юг":					до 5 мин											
						от 5 до 20 мин											
						от 20 до 60 мин				0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	
						всего				0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	
всего по ДУ																	
ИТОГО:					до 5 мин	1,81	3,51	13,20	18,82	29,05	36,55	38,48	45,14	56,08	58,48		
					от 5 до 20 мин	8,21	14,11	24,56	30,48	34,79	38,49	52,49	54,33	57,60	65,23		
					от 20 до 60 мин	8,80	22,30	24,36	29,36	36,01	43,93	50,43	62,44	68,06	80,28		
					всего	18,82	39,92	62,12	78,66	99,85	118,97	141,40	161,92	181,74	204,00		
					всего по ДУ			7,50	10,80	15,90	23,40	23,40	30,06	41,00	41,00		
в т.ч. по энергорайону "Волгоград Юг":					до 5 мин	1,81	3,51	13,20	15,52	19,40	21,30	23,23	25,21	25,91	28,32		
					от 5 до 20 мин	8,21	11,61	11,61	11,61	12,02	12,02	12,02	13,86	13,86	13,86		
					от 20 до 60 мин		13,50	13,80	13,80	16,65	16,65	23,15	24,65	24,65	31,67		
					всего	10,02	28,62	38,61	40,93	48,07	49,97	58,40	63,72	64,42	73,85		
					всего по ДУ			7,50	7,50	7,50	9,40	9,40	11,38	12,08	12,08		
в т.ч. по энергорайону "Волжский":					до 5 мин									7,49	7,49		
					от 5 до 20 мин			7,45	7,97	7,97	9,67	23,67	23,67	25,77	29,99		
					от 20 до 60 мин			1,76	6,76	10,56	14,68	14,68	17,15	18,47	18,47		
					всего			9,21	14,73	18,53	24,35	38,35	40,82	51,73	55,95		
					всего по ДУ									7,49	7,49		

Величина потребления электрической мощности потребителей, указанная в графике, определена для условий прохождения максимума нагрузок при среднесуточных температурах наружного воздуха, соответствующих температуре наиболее холодной пятидневки с обеспеченностью 0,92 (-22,1°C).

Первый заместитель директора - Главный инженер
филиала ПАО "Россети Юг" - "Волгоградэнерго"



П.Н. Бабешко